

LEGENDA:

- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-9 w studzience prod. "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku lub alternetywnie w puszce POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
- proj. drut DFeZn f 8
- proj. bednarka FeZn 30x4

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m

M1 h=4m — proj. maszt odgromowy na stopie betonowej

Wypust elektryczny

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka
tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PATOMORFOLOGII w SSW w Ciechanowie**

Lokalizacja: **Specjalistyczny Szpital Wojewódzi w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów**

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Rzut fragmentu dachu- instalacja elektryczna

Projektował: mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Niedźwiecki upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11
Opracował: mgr inż. Przemysław Kulesza

E-02
Nr. rys.

Stadium: P.B. | Branża: ELE. | maj 2018 | 1:100