Wejście

Rozdzielnica moduł 160 S-543 x W-450 x G-140- n/t 48 mod.

Wyjście

Rozdzielnica moduł 160 S-543 x W-750 x G-140- n/t 96 mod.



UPS	
BILANS MOCY:	
Pi(kW)	16.5
Kj	0.7
Ps(kW)	11.55

NR. OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OPIS ODPŁYWU	DATA pom. segregacja+komunik,	DATA pom. prac.formalinowa,	DATA pom. Prac. barwienia,	DATA pom. prac. hist-pat,	DATA pom. prac. hist-pat,	DATA pom. prac. cytologiczna,	DATA pom. aparaturowe,	DATA pom. sala sekcyjna,	DATA pom. sekretariat-kancelaria,	DATA pom. prac. mikroskop 6,	DATA pom. prac. mikroskop 7,	DATA pom. pok. kierownika,	DATA pom. sekretariat,	DATA pom. prac. mikroskop 7,	PPD pom. komunikacja,	rezerwa
Moc inst. (kW)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	1

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PATOMORFOLOGII w SSW w Ciechanowie**

Lokalizacja: **Specjalistyczny Szpital Wojewódzi w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów**

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06–400 Ciechanów

Schemat ideowy rozdzielnicy UPS

Projektował: mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Niedźwiecki upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11

Opracował: mgr inż. Przemysław Kulesza

E-12

Nr. rys.

Stadium: P.B. | Branza: ELE. | maj 2018 | b/s