










Symbol	Opis
	Opłuczna czujka dymu i ciepła DOT-40 (Polon-Alfa); P - nr pętl; E - nr elementu na pętli.
	Opłuczna czujka dymu i ciepła DOT-40 ze wskaźnikiem zaizolowania WZ-31 (Polon-Alfa); P - nr pętl; E - nr ele. na pętli.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M (Polon Alfa); P - nr pętl; E - nr elementu na pętli; A - sfera dozoru; B - numer elementu w sferze dozoru
	Signalizator optyczno-akustyczny SA-K7 (Polon-Alfa); P - nr linii; E - nr elementu na linii;
	Element kontrolno-sterujący EKS-6022 (Polon-Alfa); P - nr pętl; E - nr elementu na pętli
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044 (Polon-Alfa); P - nr pętl; E - nr elementu na pętli
	Certyfikowany zasilacz z podtrzymaniem baterijnym np. ZSP135-DR-2A-1 Merawex
	Przewód YnTKSvekw 1x2x0,8 mm - prowadzący podtylnikowo
	Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm - prowadzący podtylnikowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU
PATOMORFOLOGII w SSW w Ciechanowie**

**Lokalizacja: Specjalistyczny Szpital Wojewódzi w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów**

inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Rzut parteru- instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

mgr inż. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

mgr inż. Tomasz Niedźwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11

mgr inż. Przemysław Kulesza

mai 2018

1:100

E-04