

Wykaz ważniejszych rozdzielnic i urządzeń energetycznych oraz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

L.p.	Nazwa urządzenia	Podstawowe informacje o urządzeniu (rok produkcji, lokalizacja)	Zakres przeglądu	Częstotliwość przeglądu	Data ostatniego przeglądu
1.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 1	KWHC 8000, nr fabryczny: 15900/2008, R-407C-16 kg Maszynownia pod Blokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowe i automatyki	1 x w roku	2025
2.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 2	KWHC 8000, nr fabryczny: 15902/2008, R-407C-16 kg Maszynownia pod Blokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowe i automatyki	1 x w roku	2025
3.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 3	KWHC 8000, nr fabryczny: 15901/2008, R-407C-16 kg Maszynownia pod Blokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowe i automatyki	1 x w roku	2025
4.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 4	KWHC 4000, nr fabryczny: 15903/2008, R-407C-8 kg Maszynownia pod Blokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowe i automatyki	1 x w roku	2025
5.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 5	KWHC 4000, nr fabryczny: 15904/2008 Maszynownia pod Blokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowe i automatyki	1 x w roku	2025
6.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 6	KWHC 8000, nr fabryczny: 15905/2008, R-407C-16 kg Maszynownia pod Blokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowe i automatyki	1 x w roku	2025

7.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 8	KWHC 4000, nr fabryczny: 15906/2008, R-407C-6kg Maszynownia pod Błokiem Operacyjnym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki	1 x w roku	2025
8.	Centrala klimatyzacyjna KNW - 12	KWHC 6000, nr 16091/2008 Maszynownia klimatyzacji na Trakcie porodowym	wymiana filtrów oleju, powietrza, wymiana oleju, sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki	1 x w roku	2025
9.	Centrala klimatyzacyjna N1W1	Agregat skraplający - SOR	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
10.	Centrala klimatyzacyjna N2W2	SOR	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
11.	Centrala klimatyzacyjna N3W3	SOR	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
12.	Centrala klimatyzacyjna N4W4	SOR	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
13.	Centrala klimatyzacyjna + agregat skraplający	PINK /O/ Kardiologiczny	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
14.	Centrala klimatyzacyjna	Hemodynamika	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
15.	Centrala VTS + agregat skaraplający LG	dach Budynku Kuchni i Pralni (dla O/Dziecięcego i O/Chirurgii Dziecięcej)	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
16.	Centrala wentylacyjna podwieszana	hol Oddziału O/ Dziecięcego z O/Chirurgii Dziecięcej	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025

		Wysoki parter w Budynku A			
17.	Centrala wentylacyjna CLIMA GOLD (2 szt.) + agregat wody lodowej CYGNUS	dach Budynku Kuchni i Pralni (dla O/Neurologicznego)	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
18.	Agregat skraplający HISENSE HI-FLEXI	dach Budynku Kuchni i Pralni (dla O/Neurologicznego)	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
19.	Centrala N1W1 KLIMOR + agregat skraplający	Zakład Bakteriologii	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
20.	Centralna wentylacja + agregat skraplający	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
21.	System VRV wraz z jednostkami wewnętrznymi (7 szt. klimatyzatorów)	O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
22.	Centrala wentylacyjna CLIMA GOLD Agregat skraplający	O/Onkologiczno - Hematologiczny - Pracownia leków cytostatycznych	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
23.	Centrala wentylacyjna NW1 AIR MEDIC wraz z automatyką	rok produkcji: 2010 Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Okrzei 8	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
24.	Centrala wentylacyjna NW3 AIR MEDIC wraz z automatyką	rok produkcji: 2010 Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Okrzei 8	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025
25.	Centrala wentylacyjna NW4 AIR MEDIC wraz z automatyką	rok produkcji: 2010 Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Okrzei 8	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	2025

26.	Agregat wody lodowej CLINT CHA/CLK41 wraz z automatyką	rok produkcji: 2010 Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Okrzei 8	sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz sprawdzenie układu chłodniczego	1 x w roku	X.2024 r.
L.p.	Nazwa urządzenia	Podstawowe informacje o urządzeniu (rok produkcji, lokalizacja)	Zakres przeglądu	Częstotliwość przeglądu	Data ostatniego przeglądu
1.	Transformator Tesar 630kVA 15/04 kV	Rozdzielnia główna 15/04 kV, 10-2009	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 5 lat	2025
2.	Transformator Tesar 630kVA 15/04 kV	Rozdzielnia główna 15/04 kV, 10-2009	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 5 lat	2025
3.	Transformator Tesar 630kVA 15/04 kV	Rozdzielnia główna 15/04 kV, 10-2009	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 5 lat	2025
4.	Transformator Tesar 630kVA 15/04 kV	Rozdzielnia główna 15/04 kV, 10-2009	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 5 lat	2025
5.	Rozdzielnia główna 15/04 kV	Rozdzielnia główna 15/04 kV Budynek Warsztatów, 12-2009	Przepisy eksploatacji urządzeń energetycznych	1 x 5 lat	2025
6.	Rozdzielnia kontenerowa 15/04 kV	Kontener koło SOR 09-2009	Przepisy eksploatacji urządzeń energetycznych	1 x 5 lat	2025
7.	Agregat prądotwórczy 400 kVA nr 66	Budynek Warsztatów 09-2009	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 2 lata	2025
8.	Agregat prądotwórczy 400 kVA nr 65	Kontener koło SOR 09-2009	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 2 lata	2025
9.	Agregat prądotwórczy FI 100 ASCG	Zespół prądotwórczy FI 100 ASCG AKMEL 2012 r. Zakład Rehabilitacji, ul. Okrzei 07/2012	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 2 lata	2025
10.	Agregat prądotwórczy APD 90A YM 13067695	Oddział Psychiatryczny, ul. Długa 04.12.2013	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x 2 lata	2025
11.	UPS Centrala oświetlenia awaryjnego CEAG typ Euro ZB 1/52	UPS - centrala oświetlenia awaryjnego Model: CAEG typ EURO ZB.1/52, typ nr 400 71 346 070, ilość baterii: 36 szt.,	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

		typ baterii: SBL 200-12i, parametry: 12 V, 200 Ah Pomieszczenie UPS - pod Blokiem Operacyjnym			
12.	UPS Aros MPS 160 LH	UPS dla Bloku Operacyjnego Model: AROS MPS 160 LH, 6MPTM16EF0A, LU39AP834290001, moc: 160 kVA/128 kW, napięcie: 230 V/400V, ilość baterii: 64 szt., typ baterii: MWL 75-12h, parametry: 12V,75 Ah Pomieszczenie UPS - pod Blokiem Operacyjnym	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
13.	UPS EATON Ellipse ECO 1600 - dla mierników parametrów sieci	UPS dla mierników parametrów sieci Model: EATON Ellipse ECO 1600 USB FR, P033/41PKD, EL1600USBFR, moc: 1600 VA/1000 W, napięcie: 230 V Stacja kontenerowa - budynek A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
14.	UPS CES 3000	UPS - winda osobowa (nr 1) Model: CES 3000, 1066560701, moc: 3000 VA/2100 W, napięcie: 230 V Maszynownia dźwigów, budynek A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
15.	UPS CES 3000	UPS - winda osobowa (nr 2) Model: CES 3000, 1069800806, moc: 3000 VA/2100 W, napięcie: 230 V	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

		Maszynownia dźwigów, budynek A			
16.	UPS CES 6000	UPS - winda osobowa (nr 3) Model: CES 6000, 10028251109, moc: 6000 VA/4200 W, napięcie: 230 V Maszynownia dźwigów, budynek A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
17.	UPS GT S 6000 Tower	UPS - winda towarowa (nr 4) Model: GT S 6000 Tower, 150528-65910011, moc: 6000 VA/5400 W, napięcie: 230 V Maszynownia dźwigów, budynek A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
18.	UPS AROS SMS ST30/A0	UPS - winda pożarowa (nr 5) Model: AROS SMS ST30/A0, 6MTA30K00A, LZ11UT714420001, moc: 30 kVA/24 kW, napięcie: 400 V, ilość baterii: 48 szt., parametry: 12 V/25 Ah Maszynownia dźwigów, budynek A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
19.	UPS GT M 200 RT	UPS - winda NPL, SOR, Trakt porodowy Model: GT M 2000 RT, 717313700059, moc: 2000 VA/1800W, napięcie: 230 V Maszynownia dźwigów, Trakt porodowy, budynek A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

20.	UPS SOCOMEC MAS4BC380T00 - dla Stacji Dializ	UPS dla Stacji Dializ Model: SOCOMEC MAS4BC380T00, P287858001, moc: 80 kVA/72 kW, napięcie: 400 V, ilość baterii: 44 szt., parametry baterii: 12 V, 25 Ah PB Sealed VRLA Stacja Dializ - Budynek B	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
21.	UPS SOCOMEC - druga szafa baterijna dla Stacji Dializ	UPS - druga szafa baterijna dla Stacji Dializ Model: SOCOMEC 1 MBF44Y026N4F, ilość baterii: 44 szt., parametry baterii: 12 V, 25 Ah PB Sealed VRLA Stacja Dializ - Budynek B	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
22.	UPS EATON 93PM - 100 (100)-6	UPS - dla RTG (Tomograf) Model: EATON 93PM - 100 (100) - 6, 3322000096, AE10A0206A03000000 rev.: 0 2118, moc: 100kVA/100 kW, napięcie: 400 V Pomieszczenie techniczne - 1 piętro budynku B - tomograf	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
23.	UPS EATON 93E G2 100kVA	UPS - dla RTG (Tomograf) Model: EATON 93E G2 100kVA, 4124LAA35, 9106-2235, 9EC10DD50802054, moc: 100 kVA/90 kW, napięcie: 400 V Pomieszczenie techniczne - 1 piętro budynku B - tomograf	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

24.	UPS SOCOMEC U4HC103MH0-0-00	UPS - Kardiologia (pracownia Hemodynamiki) Model: SOCOMEC U4HC103MH0-0-00, P325538001, moc wyściowa: 100 kVA/100 kW, napięcie wyjściowe: 400 V, ilość baterii: 48 szt., typ baterii: PB Sealed VRLA, parametry baterii: 12V/40Ah O/Kardiologiczny - Pracownia Hemodynamiki - 3 piętro budynku A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
25.	UPS APC RACK 1U - w szafie rack	UPS - Kardiologia (OIOK) Model: APC RACK 1U O/Kardiologiczny - OIOK - w szafie rack - 3 piętro budynku A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
26.	UPS SCHIRACK USML 125 PRTRGPSER11201XX	UPS - Chirurgia Ogólna i Neurologia Model: SCHRACK USML 125 PRTRGPSER11201XX, AM10UT92509001, EMSTM13ANB0007, moc: 125 kVA/112,5 kW, napięcie: 400V O/Chirurgii Ogólnej i O/Neurologii - 4 piętro budynku A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
27.	UPS Riello MST 60	UPS - SOR i Bakteriologia Model: Riello UPS MST 60, MC13UT810400004, DMSTK60BNB00, GPSER11201RU, moc: 60 kVA/54 kW, napięcie: 400 V Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

		Bakteriologii - budynek C i niski parter budynku A			
28.	UPS CEAG Centrala oświetlenia awaryjnego	UPS - centrala oświetlenia awaryjnego dla SOR-u i Bakteriologii Model: CEAG ZB-S/10C-40071347082, 205784883/110, napięcie: 230V Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Bakteriologii - budynek C i niski parter budynku A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
29.	UPS EATON 9SC700	UPS - dla RM (Rezonans magnetyczny) Model: EATON 9SC700 MFG ID: 9103-3015 rev.: 00, PC21M22ELP, moc: 630 kVA/567 kW, napięcie: 110 V Pomieszczenie techniczne - 1 piętro budynku B - rezonans magnetyczny	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
30.	UPS Riello SDU 10000 A5	UPS - serwerownia Model: Riello UPS SDU 10000 A5, MZ40UT291490016, CSDUK10AA500RUA, moc: 10 kVA/10 kW, napięcie: 230 V Serwerownia w budynku głównym A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
31.	UPS Riello SDL 6000 A4	UPS - serwerownia Model: Riello UPS SDL 6000 A4, MZ23UT250650020, CSDL6K0BA4, moc: 6000 VA/5400 W, napięcie: 230	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

		V Serwerownia w budynku głównym A			
32.	UPS Riello SDL 6000 A4	UPS - serwerownia Model: Riello UPS SDL 6000 A4, MZ26UT258410012, CSDL6K0BA4, moc: 6000 VA/5400 W, napięcie: 230 V Serwerownia w budynku głównym A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
33.	UPS DELTA GES502R212035	UPS - serwerownia Model: DELTA GES502R212035, A1J15700586WL, moc: 5000 VA/4500W, napięcie: 230 V Serwerownia w budynku głównym A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
34.	UPS DELTA GES502R212035	UPS - serwerownia Model: DELTA GES502R212035, A1J15700539WL, moc: 5000 VA/4500 W, napięcie: 230 V Serwerownia w budynku Głównym A	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
35.	UPS DELTA HPH-20K-BN	UPS - serwerownia na kondygnacji - 1 Model: DELTA HPH-20K- BN (GES203HH33B035), Z3415200038WD rev: 04, moc: 20 kVA/20 kW, napięcie: 230 V/400 V Serwerownia na kondygnacji - 1 w budynku Pulmonologicznym	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

36.	UPS SOCOMEC MASTERYS BC	UPS - rozdzielnia główna niskiego napięcia dla II piętra Model: SOCOMEC MASTERYS BC (MAS4BC40S-00), PM19218001, moc: 20 kVA/20 kW, napięcie: 230 V/400 V Rozdzielnia główna niskiego napięcia w budynku Pulmonologicznym	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
37.	UPS Power Walker VFI 3000 LCD	UPS - maszynownia dźwigu (dźwig osobowo - towarowy) Model: PowerWalker VFI 3000 LCD, 83321311101046, art.. No.: 10120106, moc: 3000 VA/2400 W, napięcie: 230 V Maszynownia dźwigu w budynku Pulmonologicznym	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
38.	UPS USML 160	UPS - pomieszczenie UPS Warsztatów - Krwiodawstwo i Serologia Model: Riello Master PLUS 160 P, UMPTM16EPOA, LU34AP781760004, moc wyściowa: 160 kVA/128 kW, napięcie wyjściowe: 230 V/400 V, ilość baterii: 66 szt., typ baterii: SBL 100-12i(SH), parametry baterii: 12V, 100Ah Pomieszczenie UPS w budynku Warsztatów	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025

39.	UPS EVER ECO PRO 1200 AVR CDS (typ 01)	UPS - rozdzielnia główna niskiego napięcia - liczniki Model: EVER ECO PRO 1200 AVR CDS (typ: 01), 006819110027, moc wyjściowa: 1200 VA/780 W, napięcie wyjściowe: 230 V Rozdzielnia główna niskiego napięcia w budynku Warsztatów	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
40.	UPS SCHRACK 20 kVA DS3TK20BS200D7A	UPS - szatnia dla pracowników - okwody DATA Model: SCHRACK 20 kVA DS3TK20BS200D7A, AL13UT725150001, moc wyjściowa: 20 kVA/20 kW, napięcie wyjściowe: 230 V/400 V Szatnia pracownicza w budynku Zakładu Patomorfologii	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025
41.	UPS SOCOMEC MASTERYS	UPS - pomieszczenie UPS Model: SOCOMEC MASTERYS, P126422001 rev.: 01, moc wyjściowa: 20 kVA Pomieszczenie UPS w budynku Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 8	zgodnie z instrukcją eksploatacji	1 x w roku	2025