

ZP/2501/98/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98/25

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie 1 Zgodnie z rozdziałem VIII SWZ pkt. 2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Prosimy zatem o poprawienie omyłki pisarskiej, ponieważ w Załączniku nr 4 – zobowiązanie podmiotu znajduje się zapis, że: Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów dotyczących: • zdolności zawodowej Natomiast prawidłowy zapis powinien brzmieć: Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów dotyczących: • zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej	Zamawiający skorygował omyłkę w załączniku nr 4 opublikowanym w jego portalu zakupowym.
2.	Pytanie 2 W związku z dużą ilością pytań do zapisów specyfikacji niniejszego zamówienia, krótkim terminem na złożenie ofert oraz dużą ilością dni wolnych od pracy w okresie przed złożeniem ofert, związanych z okresem świąteczno - noworocznym prosimy o wydłużenie terminu na złożenie ofert i ustalenie go po dniu 06.01.2026 r.	Zamawiający wydłuża następujące terminy: - składania ofert do godz. 10:00 w dniu 20.01.2026 r. - otwarcia ofert o godz. 10:30 w dniu 20.01.2026 r. - związania ofertą do dnia 15.04.2026 r.
3.	Pytanie 3 Prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z zapisami art. 28 ustawy PZP.	6 387 834,80 zł
4.	Pytanie 4 W nawiązaniu do informacji pozyskanych podczas wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie, że koszty wszystkich przeglądów wymagających wykorzystania serwisów specjalistycznych, które obecnie realizowane są przez firmy zewnętrzne, urządzeń takich jak np.: agregaty WL, systemy	Wykorzystania serwisów specjalistycznych firm zewnętrznych wymagają: - dostawa filtrów orz odbiór i utylizacja filtrów zużytych - dostawa soli tabletkowej - przeglądy techniczne budynków

	chłodnicze freonowe, agregaty prądowórcze, system SAP, kotły, UPSy, urządzenia systemu gazów medycznych, przeglądy budowlane, pomiary elektryczne, lądowisko itp. będą po stronie Zamawiającego. Jeśli Zamawiający przewiduje inaczej, to prosimy o przekazanie kompletnego zestawienia urządzeń i systemów budynkowych, których koszty przeglądów Wykonawca powinien uwzględnić w kwocie oferty ryczałtowej lub podanie kosztów jakie obecnie ponosi Zamawiający z tytułu tych serwisów. Zestawienie urządzeń powinno zawierać komplet informacji takich jak: ich liczba, producent, typ, model, lokalizacja, częstotliwość przeglądów.	- przegląd stacji sprężonego powietrza - badanie sprzętu dielektrycznego - przegląd agregatów prądowórczych - usługa serwisowa E30, E40, T00, T01 agregatu kogeneracyjnego QUANTO 800 - monitoring PPOŻ (kontrola sprawności dostarczonego urządzenia monitorującego, kontrola sprawności systemu monitoringu) - usługa przeglądów i konserwacji systemów (sygnalizacji pożarowej obiektów zamawiającego, systemu detekcji gazu w kotłowni zamawiającego) - przegląd i naprawa kotłów warzelnych - przegląd prewencyjno-konserwacyjny sprzętu elektrycznego - przegląd absorbera - roczny przegląd i konserwacja gaśnic oraz wymiana środka gaśniczego - usługa serwisowa przegląd kotłów Hoval i palników Riello - przegląd klimatyzatorów - przegląd, konserwacja i wzorcowanie urządzenia Hydrotest - przegląd agregatów wody lodowej - przegląd i kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych - przegląd agregatów chłodniczych - przegląd E40 w agregacie TCG3016V12 W/w wchodzi w zakres usługi i są w chwili obecnej wykonywane przez firmy zewnętrzne. Usługi będą podlegały sukcesywnemu przejściu przez Wykonawcę z chwilą zakończenia obecnie obowiązujących umów. Wykazy urządzeń oraz budynków i budowli objętych przedmiotem usługi stanowią załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Windy są wyłączone z usługi.
5.	Pytanie 5 Prosimy o potwierdzenie wymaganej obsady technicznej, którą należy zapewnić na poszczególnych zmianach dla stanowisk: elektryk/tleniarz/hydraulik/pracownik ds. instalacji sanitarnych/pracownik ogólnobudowlany/dyspozytor, w odniesieniu do faktu, że w dniu wizji lokalnej na zmianie dziennej obsługę techniczną realizował zespół 7 z 21 zatrudnionych techników i koordynator.	Zamawiający wymaga realizacji konkretnej usługi, a nie ściśle określonej obsady pracowniczej. Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać wszystkie uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.

6.	Proszę o podanie ilości skrzynek zaworowych, kolumn medycznych oraz paneli przyłóżkowych dla instalacji gazów medycznych.	Szczegóły w załączniku pn. Załącznik t6 i t7.pdf
7.	Prosimy o udostępnienie zestawienia pomp próżniowych oraz sprężarek, mających wchodzić w skład obsługi technicznej oraz zakresu przeglądowego szpitala wraz z podaniem tabliczek znamionowych z informacjami jak np. Producent, Numer Seryjny urządzenia	Szczegóły w załączniku pn. Załącznik t6 i t7.pdf


 D Y R E K T O R
 Andrzej Juliusz Kamasa


 Wiesław Babiżewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych