

Ciechanów dnia 13.01.2026 r.

ZP/2501/98/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98/25

| LP | Pytanie wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odpowiedź zamawiającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | „W nawiązaniu do odpowiedzi w pliku – „wyjaśnienia treści SWZ nr 2” w odpowiedzi na pytanie nr 61. – „Które urządzenia lub systemy techniczne są obsługiwane/serwisowane przez wyspecjalizowane serwisy zewnętrzne?” została przekazana informacja odnośnie Przeglądów Kogeneratora – „- usługa serwisowa E30, E40, T00, T01 agregatu kogeneracyjnego QUANTO 800”<br>Proszę o informacje, kiedy ostatnio były wykonane poszczególne przeglądy oraz ile roboczogodzin w skali roku pracuje jednostka kogeneracyjna.”                                                                                                                                                                         | Poszczególne przeglądy wykonywane są zgodnie z załącznikiem do Instrukcji użytkowania i eksploatacji. Zaplanowane konserwację w oparciu o liczbę przepracowanych godzin zostały Państwu udostępnione w wyjaśnieniach do treści SWZ nr 2 w załączniku do pytania 61.<br>Informuję zgodnie z poniższym:<br>- E30 – data wykonania lipiec 2025 r.<br>- E40 – data wykonania kwiecień 2025 r.<br>- E50 – data wykonania wrzesień 2025 r.<br>- T00 – data wykonania wrzesień 2025 r.<br>- TC01 – data wykonania wrzesień 2025 r.<br><br>Jednostka kogeneracyjna pracuje 24 h na dobę, czyli w skali roku 8 760 h. |
| 2. | „W nawiązaniu do odpowiedzi w pliku – „wyjaśnienia treści SWZ nr 2” w odpowiedzi na pytanie nr 63: - „Czy wszelkie materiały eksploatacyjne związane z przeglądami/konserwacją urządzeń będą rozliczane z budżetu miesięcznego na materiały? Jeśli nie wszystkie, to prosimy o wyszczególnienie, które nie.”, zamawiający odpowiada, że – „Tak, wszystkie (zgodnie z OPZ)”<br>Prosimy więc o doprecyzowanie czy materiały, które będą użyte przez Wykonawcę do wykonania przeglądu, koszty będą pokrywane z kwoty 25 000zł miesięcznie, czyli np. Zakup i wymiana olejów, filtrów w agregatach, piecach, sprężarkach itp., a po stronie wykonawcy pozostaje jedynie koszt samego przeglądu? | Tak, koszty zakupu materiałów, które będą użyte przez Wykonawcę do wykonania przeglądu, będą pokrywane z kwoty 25 000 zł miesięcznie, czyli np. Zakup i wymiana olejów, filtrów w agregatach, piecach, sprężarkach itp. Po stronie Wykonawcy jest koszt usługi wykonania przeglądu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Na podstawie art.18 PZP, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o udzielenie informacji odnośnie firm, które wzięły udział w wizji lokalnej wyznaczonej w dodatkowym terminie, a dokładnie w dniu 23.12.2025r”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym na dodatkową wizję lokalną uczestniczył jeden wykonawca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | System Poczty pneumatycznej – Z informacji od firmy, która jest wykonawcą systemu, otrzymaliśmy informację, że system jest objęty gwarancją do końca roku 2028 i mieli Państwo zagwarantowany serwis przeglądowy w ramach umowy wykonawczej, zatem, aby nie ponosili Państwo zdublowanych kosztów przy tej instalacji, prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia z: „Konserwacja instalacji gazów medycznych i próżni dotyczy -                                                                                                                                                                                                                                | Zamawiający akceptuje propozycję wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywania przeglądów i konserwacji systemu poczty pneumatycznej”</li> </ul> Na:<br>„Konserwacja instalacji gazów medycznych i próżni dotyczy<br>-<br>• nadzór nad przeglądami i konserwacją systemu poczty pneumatycznej” |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Zamawiający wydłuża następujące terminy:

- termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 23.01.2026 r.
- termin otwarcia ofert: o godz. 10:00 w dniu 23.01.2026 r.
- termin związania ofertą: do dnia 15.04.2026 r

  
DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa

  
Wiesław Babizewski  
koordynator  
ds. zamówień publicznych