

Ciechanów dnia 26.03.2026 r.

ZP/2501/14/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania znak. ZP/2501/14/26 – Przebudowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

1. Czy w zakresie postępowania jest opracowanie aktualizacji instrukcji operacyjnej oraz planu ratowniczego lądowiska, uzgodnienie niezbędnych opracowań w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz zmiana wpisu do ewidencji lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego?
Odp. Tak, w zakresie przedmiotu zamówienia jest opracowanie wszystkich dokumentów, ich aktualizacja oraz uzgodnienia, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na lądowanie i startowanie śmigłowców
2. Ze względu na rozbieżności pomiędzy PFU oraz przedstawioną przez Zamawiającego koncepcją przebudowy lądowiska prosimy o informację co ma stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej?
Odp. PFU i obowiązujące przepisy odnośnie lądowisk
3. Czy w zakresie postępowania jest wycinka drzew stanowiących przeszkody lotnicze?
Odp. Jeżeli przy zatwierdzeniu projektu, LPR wskaże drzewa do wycinki to tak.
4. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgód na wycinkę jest w zakresie Zamawiającego.
Odp. Jeżeli będzie potrzeba wycinki drzew, to zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia wniosku.
5. Czy w zakresie postępowania zostały ujęte niezbędne naprawy płyty lądowiska i odwodnienia liniowego, brak tego zakresu w przedmiarach robót. Jeżeli tak to prosimy o określenie wymaganej technologii naprawy.
Odp. Zamawiający nie przewidywał napraw płyty lądowiska i odwodnienia, jeżeli będzie to wynikało z przepisów dotyczących lądowisk to wykonawca robót przy tworzeniu dokumentacji projektowej powinien przewidzieć i wycenić miejscowe naprawy płyty lądowiska. Wybór technologii naprawy w gestii wykonawcy
6. Gdzie należy zlokalizować sterowanie oraz monitoring lądowiska.
Odp. Sterowanie oraz Monitoring lądowiska powinien znajdować się w obecnej lokalizacji SOR w punkcie pielęgniarskim.
7. Czy w zakresie postępowania jest wymiana opraw oświetlenia nawigacyjnego FATO?
Odp. NIE chyba że okaże się konieczne do uzyskania pozwolenia na odbiór lądowiska do użytkowania.
8. Prosimy o potwierdzenie, że system oświetlenia nawigacyjnego musi posiadać możliwość zmiany intensywności oświetlenia.
Odp. Tak
9. Czy w zakresie postępowania jest dostawa oraz montaż oprawy identyfikacyjnej lądowiska?
Odp. NIE chyba że okaże się konieczne do uzyskania pozwolenia na odbiór lądowiska do użytkowania.
10. Czy w zakresie postępowania jest przebudowa drogi dojazdowej do lądowiska, obecny jej przebieg nie spełnia wymagań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w tym zakresie.
Odp. Lądowisko jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli coś nie spełnia warunków z przepisami, to wykonawca powinien to zawrzeć w dokumentacji projektowej lądowiska.
11. Czy w zakresie postępowania jest dostawa szafy p.poż wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z wymaganiami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie brak takiej szafy na lądowisku.
Odp. Tak

Wiesław Babiżewski
kierownik
ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa