

Ciechanów dnia 01.04.2026 r.

ZP/2501/14/26

### Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania znak. ZP/2501/14/26 – Przebudowa ładowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie koryguje treść wyjaśnień do treści SWZ nr 3 (pytanie nr 6) w sposób następujący:

Było:

Gdzie należy zlokalizować sterowanie oraz monitoring ładowiska.

**Odp. Sterowanie oraz Monitoring ładowiska powinien znajdować się w obecnej lokalizacji SOR w punkcie pielęgniarskim.**

Powinno być:

**Odp. Lokalizacja sterowania ładowiskiem:**

- **Instalacja docelowa:** Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania kompletnej magistrali sterującej oraz instalacji pod pulpit sterowniczy w docelowej lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) objętego obecnie remontem.
- **Tymczasowa lokalizacja pulpitu:** Ze względu na trwający remont docelowych pomieszczeń SOR, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zainstaluje pulpit sterowniczy w lokalizacji tymczasowej (wskazanej przez Zamawiającego – obecny SOR).
- **Przeniesienie pulpitu:** Wykonawca uwzględni w ofercie koszt późniejszego przeniesienia pulpitu do lokalizacji docelowej, jego ponowne podłączenie do przygotowanej wcześniej instalacji oraz testowe uruchomienie systemu. Termin przeniesienia zostanie uzgodniony z Zamawiającym po zakończeniu remontu docelowych pomieszczeń SOR.

W związku z powyższą korektą zamawiający wydłuża następujące terminy:

- składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 14.04.2026 r.
- otwarcia ofert: o godz. 10:30 w dniu 14.04.2026 r.
- związania ofertą: do dnia 13.05.2026 r.

Wiesław Babizewski  
kierownik  
ds. zamówień publicznych

