

Ciechanów dnia 01.04.2026 r.

ZP/2501/14/26

### Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania znak. ZP/2501/14/26 – Przebudowa ładowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej wyjaśnień do treści SWZ, w odpowiedzi na wątpliwości zgłoszone przez jednego z wykonawców.

Zapytanie wykonawcy:

Zamawiający w dniu 26.03.2026r. udzielił następujących odpowiedzi na pytanie nr 7 tj. Czy w zakresie postępowania jest wymiana opraw oświetlenia nawigacyjnego FATO? : Odp. NIE chyba że okaże się konieczne do uzyskania pozwolenia na odbiór ładowiska do użytkowania.

Oferent zwraca uwagę, że oprawy FATO oraz oprawy podejścia są w złym stanie technicznym, fundamenty wykonane z płyty betonowej typu „trylinka” są zapadnięte, co powoduje przechylenie opraw, co jest niedopuszczalne. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana opraw FATO oraz podejścia łącznie z fundamentami. Oprawy i „fundamenty” mają pozostać stare.

Odpowiedź zamawiającego:

Z uwagi na zły stan techniczny fundamentów pod oprawy oświetlenia, podstawy pod oświetlenie należy uwzględnić w ofercie (wycenić i wymienić).

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego FATO należy uwzględnić w ofercie (wycenić i wymienić).

Zamawiający wydłuża następujące terminy:

- składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 14.04.2026 r.
- otwarcia ofert: o godz. 10:30 w dniu 14.04.2026 r.
- związania ofertą: do dnia 13.05.2026 r.

Wiesław Babiżewski  
koordynator  
ds. zamówień publicznych

