

Ciechanów dnia 15.04.2026 r.

ZP/2501/14/26

### Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania znak. ZP/2501/14/26 – pn. „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz dzierżawa infrastruktury zarządzania ruchem postojowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych”

Działając jako Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następującą modyfikację Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

- 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie, w ramach realizacji zamówienia, jednego z dwóch rozwiązań detekcji pojazdów na liniach wjazdowych i wyjazdowych:
  - a) pętli indukcyjnych instalowanych w podłożu, przykrytych nawierzchnią z kostki brukowej, albo
  - b) czujników bocznych montowanych przy wjeździe/wyjeździe, z nawierzchnią przykrytą kostką brukową.
- 2) Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie detekcji pojazdów musi zapewniać poziom bezpieczeństwa, jakości i niezawodności działania nie gorszy niż wymagany w dokumentach zamówienia, w szczególności w zakresie:
  - a) prawidłowego wykrywania obecności pojazdu wyłącznie w strefie detekcji danej linii przejazdowej,
  - b) aktywacji urządzeń wjazdowych i wyjazdowych wyłącznie przy rzeczywistej obecności pojazdu,
  - c) poprawnej rejestracji wjazdu i wyjazdu pojazdu,
  - d) bezpieczeństwa pracy urządzeń, w tym zabezpieczenia przed zamknięciem szlabanu na przejeżdżający pojazd,
  - e) poprawnego działania systemu w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych oraz pozytywnego przejścia scenariuszy testowych i odbioru funkcjonalnego systemu.
- 3) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę czujników bocznych wszelkie odniesienia zawarte w PFU do pętli indukcyjnych należy rozumieć odpowiednio jako odniesienia do równoważnego elementu detekcji pojazdu, o ile rozwiązanie to zapewnia spełnienie wymagań funkcjonalnych, technicznych, eksploatacyjnych oraz wymagań bezpieczeństwa i jakości określonych przez Zamawiającego.
- 4) Zamawiający wymaga, aby:
  - a) szlaban wjazdowy dla klientów abonamentowych został zainstalowany w miejscu oznaczonym nr 1 na rysunku umieszczonym poniżej,
  - b) szlaban wyjazdowy dla klientów abonamentowych został zainstalowany w miejscu oznaczonym nr 2,
  - c) druga kasa parkingowa została umieszczona w miejscu oznaczonym nr 3.
- 5) Zamawiający wymaga, aby chodnik przed drugą kasą parkingową został zabezpieczony przy pomocy elastycznych, przykręcanych słupków parkingowych ostrzegawczych, odblaskowych.
- 6) Powyższe postanowienia stanowią uzupełnienie i modyfikację PFU. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej modyfikacji a postanowieniami PFU, pierwszeństwo ma treść niniejszej modyfikacji.
- 7) Pozostałe postanowienia PFU oraz pozostałych dokumentów zamówienia pozostają bez zmian.



W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający wydłuża następujące terminy:

- składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 27.04.2026 r.
- otwarcia ofert - o godz. 10:00 w dniu 27.04.2026 r.
- związania ofertą – do dnia 26.05.2026 r.



DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa



Wiesław Babiżewski  
koordynator  
ds. zamówień publicznych