

Ciechanów dnia 16.06.2026 r.

ZP/2501/98.1/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98/25

	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu: 09.06.2026r. na pytanie nr 4 - Zamawiający wskazał, że do wykonania przez Wykonawcę są wszystkie możliwe przeglądy serwisowe agregatu absorcyjno-kogeneracyjnego QUANTO 800. W przytoczonym pytaniu prosiliśmy o jednoznacznie wyjaśnienie, które przeglądy mają być wykonywane przez Wykonawcę i być ujęte w cenie ryczałtowej. W Załączniku OPZ, na stronie nr 20, jest zapis: Zamawiający informuje, że wykorzystania serwisów specjalistycznych firm zewnętrznych wymagają min. Niżej wymienione usługi: - Usługa serwisowa E30, E40, T00, T01 Agregatu kogeneracyjnego QUANTO 800. Prosimy zatem o jednoznaczną odpowiedź, które typy przeglądów Agregatu kogeneracyjnego QUANTO 800, będą w obowiązku wykonania przez Wykonawcę w ramach ryczałtu."</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek Wykonawcy w zakresie obsługi agregatu kogeneracyjnego QUANTO 800 nie ogranicza się wyłącznie do przeglądów oznaczonych jako E30, E40, T00 i T01.</p> <p>W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania wszystkich planowych przeglądów, konserwacji i czynności serwisowych agregatu kogeneracyjnego QUANTO 800, których obowiązek wykonania przypadnie w okresie realizacji umowy, zgodnie z Instrukcją użytkownika i eksploatacji agregatu, w oparciu o rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin oraz – jeżeli instrukcja tak stanowi – właściwe interwały kalendarzowe.</p> <p>Wskazanie w OPZ przeglądów E30, E40, T00 i T01 nie stanowi zamkniętego katalogu przeglądów objętych obowiązkiem Wykonawcy, lecz odnosi się do usług serwisowych agregatu kogeneracyjnego wymagających uwzględnienia przy kalkulacji ceny ofertowej.</p> <p>Zamawiający przypomina, że zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami aktualny stan przepracowanych roboczogodzin agregatu wynosi 26 737 h, a agregat pracuje w trybie całodobowym. Wykonawca powinien zatem przy kalkulacji ceny ofertowej uwzględnić wszystkie przeglądy, konserwacje i czynności serwisowe wynikające z Instrukcji użytkownika i eksploatacji, których termin wykonania może przypaść w okresie 48 miesięcy realizacji umowy.</p> <p>Zasady rozliczania materiałów eksploatacyjnych, części, napraw, wymian i czynności wykraczających poza standardowy zakres planowych przeglądów i konserwacji wynikają z postanowień projektu umowy, w szczególności z zasad dotyczących materiałów i czynności wymagających uprzedniej zgody Zamawiającego.</p>

Wiesław Babizewski
kierownik
ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa