

Ciechanów dnia, 14.10.2026 r.

AT - ZP/2501/96/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych** ogłoszonego w dniu **02.10.2026 r.** w **BZP** nr ogłoszenia **2026/BZP 00468936** oraz opublikowanego w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.1.	W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Rozdział V – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3, w którym wskazano, że: „Przedmiot zamówienia obejmuje, w zakresie właściwym dla danej części i wynikającym z OPZ, w szczególności dostawę, transport, wniesienie, montaż lub instalację, podłączenie do wymaganych mediów, uruchomienie, konfigurację, wykonanie wymaganych testów i sprawdzeń, szkolenie personelu, przekazanie dokumentacji oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe”, prosimy o doprecyzowanie zakresu czynności określonych jako „montaż lub instalacja, podłączenie do wymaganych mediów, uruchomienie” w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, którym jest mobilny agregat prądotwórczy zabudowany na przyczepie. Z uwagi na mobilny charakter urządzenia prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie konkretnie czynności mają zostać wykonane przez Wykonawcę w ramach montażu, instalacji, podłączenia oraz uruchomienia agregatu. W szczególności prosimy o wyjaśnienie: czy przez „montaż lub instalację” należy rozumieć wyłącznie dostarczenie mobilnego agregatu na przyczepie, jego ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przygotowanie urządzenia do pracy,	Dostarczenie agregatu we wskazane miejsce przez zamawiającego i przygotowanie do pracy
1.2.	czy wymagane jest wykonanie stałego lub czasowego podłączenia agregatu do instalacji elektrycznej obiektu,	Nie jest wymagane
1.3.	czy Wykonawca ma zapewnić przewody zasilające, okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnice, układ SZR lub inne elementy niezbędne do podłączenia agregatu,	Tak
1.4.	co należy rozumieć przez „podłączenie do wymaganych mediów” w przypadku mobilnego agregatu prądotwórczego zabudowanego na przyczepie,	Dla mobilnego agregatu prądotwórczego będzie to przede wszystkim podłączenie do instalacji odbiorczej energii elektrycznej oraz wykonanie wymaganego uziemienia.
1.5.	czy zakres obejmuje wykonanie uziemienia, połączeń elektrycznych, instalacji paliwowej, odprowadzenia spalin lub innych instalacji dodatkowych,	Zakres obejmuje wykonanie uziemienia

1.6.	czy „uruchomienie” ma polegać wyłącznie na pierwszym rozruchu i sprawdzeniu prawidłowego działania agregatu, czy również na wykonaniu prób pod obciążeniem,	Tylko uruchomienie
1.7.	jakie dokładnie testy, pomiary i sprawdzenia mają zostać wykonane po uruchomieniu urządzenia.	Testy i pomiary nie są wymagane
1.8.	Prosimy również o jednoznaczne wskazanie, które elementy infrastruktury niezbędnej do podłączenia i uruchomienia mobilnego agregatu zapewnia Zamawiający, a które mają zostać dostarczone lub wykonane przez Wykonawcę.	Do wykonawcy należy dostarczenie niezbędnych przewodów przyłączeniowych niezbędnych do pracy agregatu (zasilające, uziemienia)

Działając w oparciu o art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. składania ofert: z dnia 15.10.2026 r. godz. 10: 00 na 19.10.2026 r. godz. 10:00
2. otwarcia ofert: z dnia 15.10.2026 r. godz. 10: 00 na 19.10.2026 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do dnia 17.11.2026 r.


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 REFERENT
 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
 Paulina Witkowska


 Wiesław Babizewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych