

Ciechanów dnia 29.11.2019 r.

ZP/2505/125/19

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowania na dostawę materiałów elektrycznych (znak ZP/2505/125/19)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

	Pytanie	Odpowiedź
1	Proszę o wskazanie parametrów technicznych/opisu przedmiotu zamówienia asortymentu wskazanego w pozycji 19 " Konwerter sygnału RS-485 16A/230V"	Konwerter sygnału- ATC - 1000 lub ATC - 2000
2	Proszę o wskazanie parametrów technicznych/opisu przedmiotu zamówienia asortymentu wskazanego w pozycji 41 " Wyświetlacz salowy".	wyświetlacz salowy WOS- 1
3	Gniazdo PK: ma być podtynkowe 230V czy tablicowe ?	PT podwójne
4	Przewód 3x1,5: linka czy drut? Okrągły czy płaski ?	YDY
5	Przewód 3x2,5: linka czy drut? Okrągły czy płaski ?	YDY
6	Wkładka 16A: jaka? Np. cylindryczna 10x38mm 16A gG 500V ?	bezpiecznik BIWTS
7	Przycisk gruszkowy: proszę o podanie jakiegoś symbolu producenta.	PK 3
8	Przewód YDYP 3x1,5/2m szt.400,00: W sprzedaży mamy krążki ydyp 3x1,5 po 100mb. Pytanie wycenić 800mb przewodu ydyp 3x1,5 ?	wycenić po 100 mb
9	Uchwyt do przewodów: Jakiego rodzaju ma być to uchwyt ?	UNSP i UMSO
10	Przewód 5x2,5: linka czy drut? Okrągły czy płaski ?	linka
11	Wyłącznik instalacyjny 16A: 1-fazowy czy 3-fazowy oraz o jakiej charakterystyce B czy C ?	B
12	Wyłącznik różnicowo- prądowy: 1-fazowy czy 3-fazowy oraz na jaki prąd ?	25-40 A
13	Wyświetlacz salowy: proszę o podanie numeru katalogowego producenta lub poglądowe zdjęcie ?	WOS-1
14	Manipulator przyłózkowy MP-12: proszę o podanie numeru katalogowego producenta ?	MP-12

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 05.12.2019 r. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR
Andrzej Kamasa

Inspektor
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Grzelak

Janusz Baranowski