

Ciechanów dnia 03.02.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania ZP/2501/03/20 – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ. W plikach opublikowanych przez zamawiającego w dniu 03.03.2020 r. pod adresem <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/statutory> wskazano dokumenty zmienione.

Modyfikacje dotyczą w szczególności warunków udziału w postępowaniu oraz treści Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

O nowym terminie składania ofert, do wydłużenia którego zamawiający jest zobowiązany w związku z modyfikacją, wykonawcy zostaną w najbliższym czasie poinformowani.

Jednocześnie zamawiający udziela pierwszych odpowiedzi na prośby o wyjaśnienie treści SIWZ skierowane przez wykonawców:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pragniemy zauważyć, że budowa układów trigeneracyjnych o takiej mocy 1MW dla obiektów zakwalifikowanych do klasy (PKOB) 1264 w okresie ostatnich trzech lat została wykonana zaledwie kilka razy, a głównych dostawcą urządzeń trigeneracyjnych tej mocy była jedna firma. Zatem spełnienie wymogów opisanych w SIWZ przez Zamawiającego znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania w zasadzie do jednego dostawcy systemu trigeneracji. W związku z tym prosimy o rozszerzenie okresu realizacji dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu (sekcja VI, ppkt. 2.2.2.a): (...) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże co najmniej dwie dostawy systemu kogeneracyjnego o mocy minimum 1MW (ciepłna + elektryczna) dla obiektów zakwalifikowanych do klasy (PKOB) 1264 w okresie do 5 lat przed upływem terminu składania ofert.	Zamawiający zmodyfikował treść warunków udziału w postępowaniu. (SIWZ opublikowana w dniu 03.02.2020)
2.	Prosimy również, z uwagi na niewielką liczbę podobnych inwestycji w ostatnich latach, o rozszerzenie spełnienia tego warunku (obiektów zakwalifikowanych do klasy (PKOB) 1264) także o obiekty produkcji farmaceutycznej i medycznej o wysokim wymaganiach w zakresie higieny i dostosowania technologii do pracy obiektu 24/dobę.	Zamawiający zmodyfikował treść warunków udziału w postępowaniu. (SIWZ opublikowana w dniu 03.02.2020)
3.	Prosimy również o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość pracy wyspowej instalacji trigeneracji i Wykonawca powinien przewidzieć ewentualne dostosowanie infrastruktury i oferowanej instalacji do pracy wyspowej?	Zamawiający informuje że nie przewiduje pracy wyspowej systemu trigeneracyjnego.


 DYREKTOR
 Andrzej Kamasa

Wiesław Babizewski
 Główny Specjalista
 ds. Zamówień Publicznych