

Ciechanów dnia 11.02.2020 r.


**Uczestnicy postępowania**

dotyczy postępowania ZP/2501/03/20 – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, w odpowiedzi na zapytania wykonawców:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>1. Modyfikacja warunków udziału w postępowaniu w tym usunięcie warunku zdolności technicznej SIWZ Rozdział 4 Punkt 2.2.1 a) tzn. „a) oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę agregatu absorpcyjnego o mocy chłodniczej min. 400 kW, wraz z jego uruchomieniem i rozruchem” oraz modyfikacja warunku zdolności technicznej SIWZ Rozdział 4 Punkt 2.2.1 a) „a) co najmniej jedną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie systemu kogeneracyjnego o mocy minimum 1MW(ciepna +elektryczna)”;- Powyższe Wykonawca argumentuje następująco:</p> <p>a. Formuła postępowania jest zaprojektuj i buduj - W związku z tak przyjętą formułą postępowania Zamawiający de facto wymaga dwa razy tego samego doświadczenia, po pierwsze Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w zaprojektowaniu i wybudowaniu systemu kogeneracyjnego, po drugie musi się wykazać dostawą urządzenia absorpcyjnego. W związku z powyższym w opinie Wykonawcy oba warunki można połączyć w jeden warunek.</p> <p>b. Ograniczenie konkurencyjności przy obecnie postawionych warunkach udziału w postępowaniu - Wykonawca posiada interes w uzyskaniu Zamówienia, ponieważ zamierzał wziąć udział w postępowaniu jednakże na skutek zastosowania nieproporcjonalnych i nieadekwatnych do zamówienia warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze powyższe nie jest możliwe przygotowanie oferty przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wykreślenie warunku SIWZ Rozdział 4 Punkt 2.2.1 a) (dostawa Absorbera) oraz modyfikację warunku SIWZ Rozdział 4 Punkt 2.2.1 a) do następującej treści : a) co najmniej jedną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie systemu kogeneracyjnego lub/i trigeneracyjnego o mocy minimum 1MW(ciepna chłodnicza+ elektryczna);</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapisy w SIWZ tj.: Rozdział 4 punkt 2.2.1 a) na „ a) co najmniej jedną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie systemu kogeneracyjnego lub/i trigeneracyjnego o mocy minimum 1,5MW (ciepna + elektryczna + chłodnicza)”;</p> <p>Jednocześnie wykreśleniu ulega punkt w SIWZ Rozdział 4 Punkt 2.2.1 a) o treści: i oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę agregatu absorpcyjnego”.</p>
2.	<p>Potwierdzenie że Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami PFU rozdział 2.1.2.4 Charakterystyka projektowanego układu instalacji absorpcji , dostawę agregatu chłodniczy który produkuje czynnik chłodniczy o temperaturach 10°C / 4°C?</p>	<p>Zamawiający potwierdza że wymaga aby agregat absorpcyjny miał możliwość produkcji czynnika chłodnicza o temperaturze 4°C przy powrocie czynnika o temperaturze 10°C.</p>

Zamawiający opublikował nową, obowiązującą siwz, uwzględniającą dokonaną modyfikację. Jednocześnie zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.02.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

 **DYREKTOR**  
Andrzej Kamasa