SCHEMAT IDEOWY RGP



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Moc zainstalowana Pi [kW]	81.24	64.45	93.55	0.60	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	7.80	7.80	5.80	112.50	0,1000	0,1000	0,1000	0.00	1,2000	0.00	0.00	0.00	0.00
Typ przewodu	N2XH-O 5x120 mm²	N2XH-O 5x95 mm²	N2XH-O 5x150 mm²	N2XH-O 5x95 mm²	N2XH-O 3x16 mm²	N2XH-O 3x16 mm²	N2XH-O 3x16 mm²	N2XH-O 3x16 mm²	N2XH-O 3x16 mm²	NkGSżo 3x25mm²	NkGSżo 3x25mm²	N2XH-O 5x16 mm²	N2XH-O 5x150 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	Rezerwa	N2XH-O 3x2,5 mm²	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Obwód	TPC	TPN-1	TPN-2	TPN-3	TITC-1	TITC-2	TITC-3	TITN-1	TITN-2	TITN-3	TITN-4	TITN-5	UPS1	KL-1	KL-2	KL-2		Klimatyzator w RG				

SCHEMAT IDEOWY RGR



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Moc zainstalowana Pi [kW]	14.45	27.35	33.35	6.01	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	7.80	7.80	5.80	160.00	0.00
Typ przewodu	N2XH-O 5x10 mm²	N2XH-O 5x25 mm²	N2XH-O 5x35 mm²	N2XH-O 5x6 mm²	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	N2XH-O 5x16 mm²	NkGSżo 3x16mm²	NkGSżo 3x25mm²	NkGSżo 3x25mm²	NkGSżo 3x16mm²	N2XH-O 5x240 mm²	Rezerwa
Obwód	TRC	TRN-1	TRN-2	TRN-3				TITN-1	TITN-2	TITN-3	TITN-4	TITN-5	UPS2	

UWAGI:

1. ROZDZIELNICĘ RG WYKONAĆ W PRZYŚCIENNEJ SZAFIE; ZASILANIE OD DOŁU I ODPŁYWY OD DOŁU I OD GÓRY
2. NA ODPŁYWACH WPISAĆ AKTUALNE NR TABLIC ROZDZIELCZYCH
3. W ROZDZIELNI POZOSTAWIĆ 20% MIEJSCA NA POLA DODATKOWE
4. WEWNĘTRZNE OSZYNOWANIE ROZDZIELNI NALEŻY DOBRAĆ W OPARCIU O WARTOŚCI MAKSYMALNE NASTAW WYŁĄCZNIKÓW LUB PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH, A NIE POKAZANYCH NA SCHEMATACH OBCIĄŻEŃ
5. PRZED ZAMÓWIENIEM UKŁAD AUTOMATYKI SZR UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM

UKŁAD SIECI: TN-S
SYSTEM OCHRONY RZECIWPORAŻENIOWEJ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpui.znow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA ODDZIAŁ NEUROLOGII I OŚRODEK LEśNICTWO NA 4 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: *SCHEMAT ROZDZIELNI RGP I RGR*

DATA: 12.06.2020

PROJEKTANT
mgr Inżynierz Rejtski
.....podpis.....

SKALA:

SPRAWDZAJĄCY
mgr Inż. Edward Lewandowski
.....podpis.....

NR RYS: *E - 2*