
A.5.5
20°C
Komunikacja 1200W
HV20-60-1,60m
A.5.17A
24°C
Lazienka 345
SAN11-05
A.5.17
20°C
Sala chorych 3, 1742
HV20-60-2,00m
A.5.19
20°C
Sala chorych 4, 1298W
HV20-60-1,40m
A.5.19A
24°C
Lazienka 711W
SAN15-75
A.5.20
20°C
Sala cwiczen 1677W
HV20-60-1,80m
A.5.20A
20°C
Pokoj rehabilitantów 827W
HV20-60-1,00m
A.5.22A
20°C
Sala chorych 10, 792W
HV10-60-1,00m
A.5.23
20°C
Gabinet pielegniarki oddzialowej 1099W
HV20-60-1,20m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
A.5.16B
24°C
Lazienka dla izolatki 347W
SAN11-05
A.5.16A
20°C
Izolatka 1219W
HV20-60-1,40m
A.5.15B
24°C
Lazienka dla izolatki 238W
SAN11-05
A.5.14A
24°C
Lazienka 212W
SAN11-05
A.5.15A
20°C
Izolatka 1000W
HV20-60-1,20m
A.5.14
20°C
Sala chorych 1, 925W
HV20-60-1,20m
A.5.13
24°C
Lazienka dla niepelnosprawnych 487W
SAN15-05
A.5.12A
24°C
Lazienka 646W
SAN11-06
A.5.12
20°C
Sala chorych 2, 1284W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)


A.5.22B
24°C
Lazienka 345W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
A.5.24
20°C
Sekretariat 973W
HV20-60-1,20m
dn 16x2 (B)
A.5.24A
24°C
Lazienka 284W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
A.5.25B
24°C
Lazienka 278W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
A.5.25A
20°C
Pokój lekarza dyzurnego nr2, 986W
HV20-60-1,20m
dn 16x2 (B)
A.5.25
20°C
Dyzurka lekarska 2458W
HV20-60-1,40m
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
A.5.25C
20°C
Pokój lekarza dyzurnego nr1, 762W
HV10-60-1,00m
dn 20x2 (B)
A.5.4
24°C
WC meskie ogólnodostepne 301W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
A.5.25D
24°C
Lazienka 258W
dn 16x2 (B)
A.5.11B
20°C
Magazyn 743W
HV10-60-1,00m
dn 16x2 (B)
A.5.10
20°C
Pokój Badan psychologów 1171
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.9
20°C
Pokój badan holterów 1285W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.8A
20°C
Magazyn 766W
HV10-60-1,00m
dn 16x2 (B)
A.5.7A
24°C
Lazienka 204W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
A.5.7
20°C
Sala chorych 5, 1047W
HV20-60-1,20m
dn 16x2 (B)
A.5.6
20°C
Gabinet ordynatora 1175W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.6A
24°C
Lazienka 247W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
A.5.50
20°C
Pokój przygotowawczy 2279W
HV20-60-1,20m
HV20-60-1,20m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)


SAN11-05
A.5.27
20°C
Gabinet USG 1179W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.28
20°C
Sala wzmozonego nadzoru 1, 1275W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.29
20°C
Sala wzmozonego nadzoru 2, 1318W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.30
20°C
Sala wzmozonego Nadzoru 3, 1307W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.31
20°C
Sala Monitorowania 1339W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.32
20°C
Sala Oim oddzial neurologi 1194
HV20-60-1,60m
dn 16x2 (B)
A.5.52A
20°C
Magazyn 338W
HV20-60-0,50m
dn 16x2 (B)
A.5.32
20°C
Sala Oim oddzial neurologi 1195
HV20-60-1,60m
dn 16x2 (B)
A.5.49
20°C
Pokój socjalny 2053
HV20-60-1,20m
HV20-60-1,20m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
A.5.49A
24°C
Lazienka
701W
SAN15-75
dn 16x2 (B)
A.5.47
20°C
Sala chorych 6, 1189W
HV20-60-1,40m
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
A.5.47A
24°C
Lazienka 174W
SAN11-05
A.5.48
24°C
Lazienka technologiczna 414W
SAN15-05
dn 16x2 (B)
A.5.46A
24°C
Lazienka 402W
SAN15-05
dn 16x2 (B)
A.5.46
20°C
Sala chorych 7, 1208
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.45
20°C
Sala chorych 8, 1193
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.5.45A
24°C
Lazienka 550W
SAN15-05
dn 16x2 (B)

LEGENDA

—	instalacja C.O zasialanie
- - -	instalacja C.O powrót
▥	projektowane grzeniki łazienkowe
▥	projektowane grzejniki płytowe
⊂⊃	głowica termostatyczna wzmocniona, antywandalowa
⊢○	zawór grzejnikowy powrotny
‖	istniejące piony C.O


A.5.44A
20°C
Sala chorych 9 izolatka 1269W
HV20-60-1,40m
A.5.44B
24°C
Lazienka 308W
SAN11-05
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)


SCHEMAT BUDYNKU GŁÓWNEGO
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
CZĘŚĆ WTÓRNIE DOBUDOWANA
D-3k
G-2k
F-3k
B-3k
WJAZD DLA KARETEK
C-3k
E-3k
E-8k
A-8k
SOR
TRZON WINDOWO-KLATKOWY
STUDNIA
BUDYNEK KUCHNI 2-KONDYGNACYJNY
WYJŚCIE NA PRZYLEGŁY TEREN DLA HELIKOPTERÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA ODDZIAŁ NEUROLOGII I OŚRODEK UDAROWY NA 4 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE. ETAP I

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: INSTALACJA C.O-ROZWINIĘCIE

PROJEKTANT mgr inż. Arkadiusz Kępczyński nr upr. MAZ/0212/PWOS/09	DATA: 12.05.2020
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kujawa nr upr. MAZ/0077/PWOS/13	SKALA: BS
OPRACOWAŁ inż. Michał Sadowski	NR RYS: IS-06