SCHEMAT IDEOWY TKN-1



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Moc zainstalowana Pi [kW]	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0,50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Typ przewodu	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x1,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa		Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Obwód	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	zasilacz gazów medycznych	gniazda . DATA PEL									
Razem																																			

SCHEMAT IDEOWY TKN-2



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	24	25	26	25	20	25	22	
Moc zainstalowana Pi [kW]	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.50	0.80	0,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Typ przewodu	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x1,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	Rezerwa	N2XH-O 3x4 mm²	N2XH-O 3x2,5 mm²	N2XH-O 3x1,5 mm²	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	
Obwód	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda 1 faz. PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL	gniazda . DATA PEL		serwer	rezerwa w rozdzielni na 20 modułow do zasilania systemu przyzywowego	zasilacz gazów medycznych							
Razem																											

UKŁAD SIECI: TN-S
SYSTEM OCHRONY RZECIWPORAŻENIOWEJ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpui.cmow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel.: (23) 672 29 94

ZADANIE:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
NA ODDZIAŁ NEUROLOGII I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE - ETAP I

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu 8/COMMERCE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT:
SCHEMAT ROZDZIELNI TKN-1 I TKN-2

DATA: 12.05.2020

PROJEKTANT
mgr inż. Jerzy Zieliński
z-ca: 189/93

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Edward Lewandowski
z-ca: 2a/78

SKALA:

NR RYS: E - 7