

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Moc zainstalowana Pi [kVA]	kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	ochrona przepięciowa	Zasilacz UPS 160kVA/160kW / 30min	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Typ przewodu			jak na schemacie	H07RN-F 5x(1x95 mm²)	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Obwód			UPS	rozdzielnia PDB				

UWAGI:

1 - Szafa metalowa, wyprowadzenia kabli od góry.
2 - Wielkość zestawu szaf należy dostosować do ilości aparatury przy zachowaniu min. 20% wolnego miejsca na rozbudowę.
3 - Należy stosować szafy o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami wyposażonymi w zamki patentowe.
4 - Wszystkie obwody odbiorcze i sterownicze wyprowadzić na listwy zaciskowe o przekroju o jeden stopień większym.
5 - Ostateczną konfigurację uzgodnić w szczegółach z dostawą systemową.
6 - Rozdzielnicę podzielić na 2 części - część "a" w pom. RG na niskim parterze, a część "b" w po. technicznym przy angiografie

UKŁAD SIECI: TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
NA ODDZIAŁ NEUROLOGII I OŚRODEK UDAROWY NA 4 PIĘTRZE
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE - ETAP II

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEMAT:

SCHEMAT ROZDZIELNI R-UPS2

DATA: 12.05.2020

PROJEKTANT
mgr inż. Jerzy Zieliński
nr upr. 159/89/74

SKALA:

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Edward Lewandowski
nr upr. Cie-1389

NR RYS: *E - 4*