

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
tel. 23 6722964 e-mail: biuro@wpui.pl

STADIUM OPRACOWANIA: **REWIZJA**

BRANŻA PROJEKTOWA: TECHNOLOGIA MEDYCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
NA ODDZIAŁ NEUROLOGII I OŚRODEK UDAROWY NA 4 PIĘTRZE
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE

INWESTOR : Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów, woj. Mazowieckie

ADRES INWESTYCJI: Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŚRÓDMIEŚCIE

SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Projektant:
inż. arch. Marcin Tromski

ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

24) A.5.15B POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE

DANE OGÓLNE	MALOWANIE	FARBA ZMYWALNA, ODPORNĄ NA DETERGENTY
	OKŁADZINY ŚCIAN	GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205cm
	PODŁOGA	TWARDA, ŁATWO ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA, (NP. TERAKOTA, WYKŁADZINA)
	COKOŁY	POWINNY BYĆ WYKONANE DO WYSOKOŚCI MIN 0,10 m Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO POSADZKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ
	INSTALACJA SIŁOWA	
	INSTALACJA GNIAZDOWA	230V 2x 100 W SZCZELNE
	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	-
	INSTALACJA TELEFONICZNA	-
	INSTALACJA SPECJALNA	PRZYŻYWOWA DO PUNKTU PIEŁĘGNIARSKIEGO
INSTALACJE SANITARNE	KLASA	S2
	TEMPERATURA	24°C
	WENTYLACJA	10 h ⁻¹
	FILTRY	WYSOKOSKUTECZNE MIN. E11
	NADCIŚNIENIE	10Pa W STOSUNKU DO POM. SĄSIADUJĄCYCH, Vw=510m3/h
	KLIMATYZACJA	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INSTALACJA PAROWA	-
	INSTALACJA WOD.-KAN.	DO UMYWALKI, MISKIUSTĘPOWEJ, NATRYSKU
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	DO UMYWALKI, NATRYSKU
	RODZAJ OŚWIETLENIA	SZTUCZNE

WYPOSAŻENIE					
LP.	SYMBOL	NAZWA	SZT.	WYMIARY (CM)	UWAGI
1		UMYWALKA	1		
2	8	LUSTRO UMYWALKOWE ŚCIENNE	1		
3	5	POJEMNIK Z RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWYMI	1		
4	6	POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIE	1		
5	7	WIADRO PEDAŁOWE NA ODPADKI	1		
6		MISKA USTĘPOWA	4		
7		ZŁĄCZE POBORU WODY	1		
8		NATRYSK	1	90X100	
9	22	WYDZIELENIE SZKLANE KABINY	1		
10		UCHWYT NA PAPIER	1		
11		SZCZOTKA TOALETOWA ŚCIENNA	1		
12		UCHWYT NA RĘCZNIKI	1		
13		UCHWYT PODNOSZONY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2		
14		ZESTAW Z AUTOMATEM MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYM Z MISKĄ USTĘPOWĄ	1		

27) A.5.16B POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

DANE OGÓLNE	MALOWANIE	FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA DETERGENTY GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNĄ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205cm
	OKŁADZINY ŚCIAN	
	PODŁOGA	TWARDA, ŁATWO ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA, (NP. TERAKOTA, WYKŁADZINA)
	COKOŁY	POWINNY BYĆ WYKONANE DO WYSOKOŚCI MIN 0,10 m Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO POSADZKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ
	INSTALACJA SIŁOWA	
	INSTALACJA GNIAZDOWA	230V 2x 100 W SZCZELNE
	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	-
	INSTALACJA TELEFONICZNA	-
	INSTALACJA SPECJALNA	PRZYŻYWOWA DO PUNKTU PIELEŃNIARSKIEGO
INSTALACJE SANITARNE	KLASA	S2
	TEMPERATURA	24°C
	WENTYLACJA	10 h ⁻¹
	FILTRY	WYSOKOSKUTECZNE MIN. E11
	NADCIŚNIENIE	10Pa W STOSUNKU DO POM. SĄSIADUJĄCYCH, Vw=520m3/h
	KLIMATYZACJA	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INSTALACJA PAROWA	-
	INSTALACJA WOD.-KAN.	DO UMYWALKI, MISKIUSTĘPOWEJ, NATRYSKU
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	DO UMYWALKI, NATRYSKU
	RODZAJ OŚWIETLENIA	SZTUCZNE

WYPOSAŻENIE					
LP.	SYMBOL	NAZWA	SZT.	WYMIARY (CM)	UWAGI
1		UMYWALKA	1		
2	8	LUSTRO UMYWALKOWE ŚCIENNE	1		
3	5	POJEMNIK Z RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWYMI	1		
4	6	POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIE	1		
5	7	WIADRO PEDAŁOWE NA ODPADKI	1		
6		MISKA USTĘPOWA	4		
7		ZŁĄCZE POBORU WODY	1		
8		NATRYSK	1	90X100	
9	22	WYDZIELENIE SZKLANE KABINY	1		
10		UCHWYT NA PAPIER	1		
11		SZCZOTKA TOALETOWA ŚCIENNA	1		
12		UCHWYT NA RĘCZNIKI	1		
13		UCHWYT PODNOSZONY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2		
14		ZESTAW Z AUTOMATEM MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYM Z MISKĄ USTĘPOWĄ	1		

83) A.5.44B POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

DANE OGÓLNE	MALOWANIE	FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA DETERGENTY GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNĄ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205cm
	OKŁADZINY ŚCIAN	
	PODŁOGA	TWARDA, ŁATWO ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA, (NP. TERAKOTA, WYKŁADZINA)
	COKOŁY	POWINNY BYĆ WYKONANE DO WYSOKOŚCI MIN 0,10 m Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO POSADZKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ
	INSTALACJA SIŁOWA	
	INSTALACJA GNIAZDOWA	230V 2x 100 W SZCZELNE
	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	-
	INSTALACJA TELEFONICZNA	-
	INSTALACJA SPECJALNA	-
INSTALACJE SANITARNE	KLASA	S4
	TEMPERATURA	24°C
	WENTYLACJA	Vw=600m3/h
	KLIMATYZACJA	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INSTALACJA PAROWA	-
	INSTALACJA WOD.-KAN.	DO UMYWALKI, MISKIUSTĘPOWEJ, NATRYSKU
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	DO UMYWALKI, NATRYSKU
	RODZAJ OŚWIETLENIA	SZTUCZNE

WYPOSAŻENIE					
LP.	SYMBOL	NAZWA	SZT.	WYMIARY (CM)	UWAGI
1		UMYWALKA	1		
2	8	LUSTRO UMYWALKOWE ŚCIENNE	1		
3	5	POJEMNIK Z RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWYMI	1		
4	6	POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIE	1		
5	7	WIADRO PEDAŁOWE NA ODPADKI	1		
6		MISKA USTĘPOWA	4		
7		ZŁĄCZE POBORU WODY	1		
8		NATRYSK	1	90X100	
9	22	WYDZIELENIE SZKLANE KABINY	1		
10		UCHWYT NA PAPIER	1		
11		SZCZOTKA TOALETOWA ŚCIENNA	1		
12		UCHWYT NA RĘCZNIKI	1		
13		UCHWYT PODNOSZONY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4		
14		ZESTAW Z AUTOMATEM MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYM Z MISKĄ USTĘPOWĄ	1		