


Połączyć z instalacją na Oddziale Neurologii IVp



Legenda:
Optyczno-magistralny system przywoławczy CareMed

Centrala dyżurna + dystrybutor sygnału + puszka natynkowa:
montaż h=1,5 - 1,7m

Terminal salowy z funkcją lekarską i LCD:
montaż 1,5 - 1,7m (puszka regipsova podwójna zespolona w pionie)

Terminal salowy z funkcją lekarską
montaż 1,5 - 1,7m (puszka regipsova podwójna zespolona w pionie)

Centrala międzyoddziałowa SUD:
montaż na szynie DIN, wymiar: 6 jednostek szerokości

"PG" - Przycisk z gniazdem
montaż 1,2-1,5m
manipulator ze sterowaniem oświetlenia,
uchwyt do manipulatora

"PG-b" - Przycisk z gniazdem
montaż 1,2-1,5m
manipulator ze sterowaniem oświetlenia
uchwyt do manipulatora
moduł cyfrowy do gniazda

Serwer PC + (Monitor, klawiatura, mysz)

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

"SAIO_App" - Telefon WiFi z aplikacją (Android)

Wyświetlacz sufitowy dwustronny: 957862 / LI006029
montaż sufitowy

"SLS_4kB" - Lampka 4 kolory + buzzer
montaż 2.2m

Legenda okablowania:

BUS - przewód typu: YnTKSY 3x2x0,8mm

przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm

przewód zasilający "Z" typu: HDGS 2x2,5mm2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WPUI WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64	
ZADANIE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ NA ODDZIAŁ DZIECIĘCY WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA PARTERZE WYSOKIM W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE	
INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2	
ADRES INWESTYCJI: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE	
BRANŻA: NISKOPRĄDOWA	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
TEMAT: SYSTEM PRZYZYWOWY. SCHEMAT BLOKOWY	
	DATA: 12.08.2020
PROJEKTANT mgr inż. Janusz Kojtek	SKALA: -
SMRAWDZAJĄCY mgr inż. Maciej Sulej <small>nr upr. MAZ0502/PWCE/04 w spec. elektř. bez ograniczeń</small>	NR RYS: NP07