
A.1.4A
24°C
Lazienka 186W
SAN11-04
A.1.4
20°C
Koordynator 1209
HV20-60-1,40m
A.1.5B
24°C
Lazienka 240W
SAN11-04
A.1.5A
20°C
Koordynator 1159W
HV20-60-1,40m
A.1.6
20°C
Swietlica Word 1441W
HV20-60-1,60m
A.1.10
24°C
Sala chorych 1576
HV30-60-1,40m
A.1.10A
24°C
Lazienka 258W
SAN11-04
A.1.9
20°C
Komunikacja1007W
HV10-90-1,40m
A.1.11
24°C
Sala chorych 2406W
HV30-60-1,40m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
A.1.8D
24°C
Lazienka 185W
SAN11-04
A.1.8C
20°C
Gabinet 1308W
HV20-60-1,40m
A.1.8B
20°C
Gabinet 969W
HV20-60-1,40m
A.1.8A
20°C
Gabinet 1181W
HV20-60-1,40m
A.1.3
20°C
Komunikacja 1100W
HV20-90-0,80m
A.1.7
20°C
Sekretariat 1184W
HV20-60-1,40m
A.1.15
20°C
Gabinet opatrunkowy 1570W
HV20-60-2,00m
A.1.14B
24°C
Lazienka 192W
SAN11-04
A.1.14A
24°C
Izolatka 1293W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)


HV30-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.1.1A
24°C
Lazienka 268W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.2A
24°C
Lazienka 252W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.12
24°C
Sala chorych 1387
HV30-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.1.17A
24°C
Pomieszczenie przygotowawcze1019W
HV30-60-0,90m
dn 16x2 (B)
A.1.17C
24°C
Lazienka 229W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.17B
20°C
Pokój Socjalny 874W
HV30-60-0,80m
dn 16x2 (B)
A.1.18
24°C
Sala Chorych 1296W
HV30-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.1.18A
24°C
Lazienka 177W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.19
24°C
Sala chorych 2260W
HV30-60-1,40m
dn 16x2 (B)


A.1.13B
24°C
Lazienka 184W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.13A
24°C
Izolatka 1293W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.1.33
24°C
Pokoj badan 1570W
HV20-60-2,00m
dn 16x2 (B)
A.1.16
20°C
Komunikacja 2499W
HV30-90-1,40m
dn 16x2 (B)
A.1.32B
24°C
WC dla Matek 193W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.32C
24°C
Magazyn 969W
HV20-60-1,10m
dn 16x2 (B)
A.1.30
20°C
Sekretariat 1321W
HV20-60-1,40m
dn 16x2 (B)
A.1.28B
24°C
Lazienka 237W
SAN11-04
dn 16x2 (B)
A.1.29
24°C
Gabinet diagnostyczno zabiegowy 1365W
HV20-60-1,80m
dn 16x2 (B)
A.1.26A
24°C
Sala Chorych 1272W
HV20-60-1,60m
dn 16x2 (B)


A.1.19A
24°C
Lazienka 134W
A.1.21B
24°C
Lazienka 217W
A.1.12
24°C
Sala chorych 1426
A.1.12
24°C
Sala chorych 1248
A.1.35E
24°C
Lazienka 547W
A.1.35D
24°C
Sala chorych 1270
A.1.21B
24°C
Lazienka 217W
A.1.35F
24°C
Sala chorych 681
A.1.35A
20°C
Komunikacja 917W
HV30-60-1,40m
SAN11-04
SAN11-04
HV30-60-1,40m
HV30-60-1,20m
SAN15-05
HV30-60-1,20m
SAN11-04
HV30-60-1,20m
HV10-90-1,20m
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 20x2 (B)


A.1.26B
24°C
Lazienka 230W
A.1.25
24°C
Lazienka 341W
A.1.34
24°C
Komunikacja 2153W
A.1.24A
24°C
Lazienka 127W
A.1.23
24°C
Lazienka 227W
A.1.23A
24°C
Sala chorych 1319W
A.1.36E
24°C
Sala Chorych 1110W
A.1.36F
24°C
Lazienka 187W
A.1.36D
24°C
Lazienka 164W
A.1.36
20°C
Komunikacja 556W
SAN11-04
SAN11-04
HV20-60-1,40m
HV20-60-1,40m
SAN11-04
SAN11-04
HV20-60-1,60m
HV20-60-1,40m
SAN11-04
SAN11-04
HV10-90-0,90m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)

L


A.1.35G
24°C
Sala chorych 816W
HV30-60-0,90m
A.1.35H
24°C
Sala chorych 741W
HV30-60-0,90m
A.1.12
24°C
Sala chorych 1240
HV30-60-1,40m
A.1.35N
24°C
Lazienka 333W
SAN11-04
A.1.35N
24°C
Lazienka 296W
SAN11-04
A.1.35K
20°C
Komunikacja 258W
HV30-60-0,90m
A.1.35L
24°C
Sala chorych 841W
HV20-60-1,00m
A.1.37
20°C
Komunikacja 1053W
HV10-90-1,20m
A.1.39B
24°C
Lazienka 243W
SAN11-04
dn 20x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
A.1.36C
24°C
Izolatka 842W
HV20-60-1,40m
A.1.36B
24°C
Lazienka 185W
SAN11-04
A.1.36A
24°C
Sala chorych 962W
HV20-60-1,40m
A.1.43
24°C
Gabinet diagnostyczno zabiegowy 1028W
HV20-60-1,40m
A.1.34
20°C
Komunikacja 925W
HV10-90-0,90m
A.1.41
24°C
Lazienka 448W
SAN11-05
A.1.42
24°C
Pokój rejestracji 848W
HV30-60-0,90m
A.1.46
20°C
Komunikacja 4756W
HV20-60-1,80m
HV20-60-1,80m
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 20x2 (B)
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)

EGENDA

- instalacja C.O zasialanie
- - - instalacja C.O powrót
▥ projektowane grzeniki łazienkowe
▥ projektowane grzejniki płytowe
ꝏ głowica termostatyczna wzmocniona, antywandalowa
⊢○ zawór grzejnikowy powrotny
| istniejące piony C.O


A.1.32M
24°C
Sala chorych 1032W
A.1.39A
24°C
Izolatka 1025W
HV20-60-1,40m
HV20-60-1,40m
dn 20x2 (B)
dn 20x2 (B)


A.1.42A
24°C
Lazienka 266W
SAN11-05
A.1.42B
24°C
Pomieszczenie przygotowawcze 739W
HV30-60-0,90m
dn 16x2 (B)
dn 16x2 (B)

SCHEMAT BUDYNKU GŁÓWNEGO
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE


GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
CZĘŚĆ WTÓRNIE DOBUDOWANA
D-3k
F-3k
G-2k
B-3k
WJAZD DLA KARETEK
C-3k
E-3k
E-8k
A-8k
SOR
TRZON WINDOWO-KLATKOWY
STUDNIA
BUDYNEK KUCHNI 2-KONDYGNACYJNY
WYJŚCIE NA PRZYLEGŁY TEREN DLA HELIKOPTERÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ
NA ODDZIAŁ DZIECIĘCY WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA PARTERZE WYSOKIM
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: INSTALACJA C.O-ROZWINIĘCIE

PROJEKTANT mgr inż. Arkadiusz Kępczyński nr upr. MAZ/0212/PWOS/09	DATA: 15.08.2020
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kujawa nr upr. MAZ/0077/PWOS/13	SKALA: BS
OPRACOWAŁ inż. Michał Sadowski	NR RYS: IS-06