

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Moc zainstalowana Pi [KVA]	Zasilacz UPS 125KVA/112,5kW / 15min			5.33	1.33	4.44	5.00	13.33	0.0			8.00	16.67	21.39	0.0	0.0	26.89	21.39	0.0
Typ przewodu	jak na schemacie			N2XH-J 5x6 mm²	N2XH-J 5x4 mm²	N2XH-J 5x6 mm²	N2XH-J 5x6 mm²	N2XH-J 5x10 mm²	Rezerwa			N2XH-J 5x6 mm²	N2XH-J 5x10 mm²	N2XH-J 5x16 mm²	Rezerwa	Rezerwa	N2XH-J 5x25 mm²	N2XH-J 5x16 mm²	Rezerwa
Obwód	UPS			rozdzielnia TKP-1	rozdzielnia TKP-2	rozdzielnia TKP-3	rozdzielnia TKP-4	rozdzielnia TKP-5				rozdzielnia TKZ-2	rozdzielnia TKZ-3	rozdzielnia TKZ-4			rozdzielnia TKZ-5	rozdzielnia TKZ-6	

UWAGI:

1 - Szafa metalowa, wyprowadzenia kabli od góry.

2 - Wielkość zestawu szaf należy dostosować do ilości aparatury przy zachowaniu min. 20% wolnego miejsca na rozbudowę.

3 - Należy stosować szafy o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami wyposażonymi w zamki patentowe.


4 - Wszystkie obwody odbiorcze i sterownicze wyprowadzić na listwy zaciskowe o przekroju o jeden stopień większym.

5 - Ostateczną konfigurację uzgodnić w szczegółach z dostawcą systemową.

UKŁAD SIECI: TN-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ:

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA



**WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.**
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skt. poczt. 78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT BUDOWLANO-TECHNICZNY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

ELEKTRYCZNY

PROJEKTANT


Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

mgr inż. Jerzy Zieliński


158/Wie/74
do projektowania
bez ograniczeń



SPRAWDZIL

mgr inż. Edward Lewandowski

Cie-17/83
do projektowania
bez ograniczeń



TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNI R_UPS

DATA

14.06.2021

SKALA

1:100

INDEKS

E

NUMER RYSUNKU

E-18