



1. **UWAGA.** Zawiory oddzielne instalacje na kondygnacji montowców w szpitalu instalcyjny zamykany na klucz, zapewnienie dostepu tylko personelowi technicznemu.
2. Odstaczenie usytuowanie Paneli WZM, oprow. nadziewczymy.
3. Rurociągi wyrzucone z punktu oddajacy gazow medycznych nalezy uzgodnic z uzelnikownikem gazow medycznych.
4. Rurociągi instalacji gazow medycznych zamykn na gips, nie pasci sie podciagac, przydzielisc montowcow na gips, nie pasci sie podciagac, przydzielisc montowcow instalacje gazow medycznych sq montowane po wykonaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji sanitarnych.