Wypust PU do uziemienia pierścienia wyrównawczego rozdzielni RG1

Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach

Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach

Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach

Wypust PU do uziemienia przewodnic dowgów

Wypust PU do uziemienia przewodnic dowgów

Wypust PU do uziemienia przewodnic dowgów

Wypust PU do uziemienia przewodnic dowgów

Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach

Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach

Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach

UWAGI:
1. Rysunek obrazuje rozwiązanie layoutu z planami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz planami instalacji sanitarnych i wentylacji.
2. Wszystkie urządzenia zasilane z sieci zabezpieczone zostaną przed spięciami o długości szyny min. 3x20mm.
3. Wszystkie przyłączenia elektryczne wykonać z zastosowaniem złączek sprężynowych.
4. W celu ochrony przed korozją miejsca spaw- cze między sobą oraz z bednarką, pokryć lub fundamentu, zabezpieczyć przez zabezpieczenie powłoki ochronno-korozyjnej lub bitumicznej na osnowie litowo-wa zawiesiny i litowo-wodnej farby dyspersyjnej.
5. Uziemienie wykonane zostanie z bednarki ocynkowanej wymiarach FeZn30x4.
6. Elektrodę uziemienia przewodzenie w ziemi wykonać ze zwodów poziomych FeZn30x4.







Wypust PU do uziemienia szyny PE w rozdzielniach


WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Zjazd, pocz.70
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-90


INWESTYCJA
Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny
Ciechanów, dz. ew. nr 4309/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-TECHNICZNY

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA: ELEKTRYCZNY

| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Jerzy Zieliński | 150/WIA/74 do projektowania bez ograniczeń | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Edward Lewandowski | Ciw-11/83 do projektowania bez ograniczeń | |

TREŚĆ RYSUNKU: UZIOM FUNDAMENTOWY

DATA: 14.06.2021 SKALA: 1:100

INDEKS: E NUMER RYSUNKU: E-26