oddział zakaźny

oddział psychiatryczny 40zł/kowy

dziedziniec rekreacyjny

dzienny oddział psychiatryczny

4x YnTKSYekw 1x2x0.8 (pętla 04,05)
2x HTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętla 07)
2x HDGs PH90 2x1.5 (linia sygnalizatorów S4,S5,S6)

2x świetlowód E90 2G MM (złącza SC/PC)
z węzła W2 w Podstacji Niskiego Napięcia (bud. A)
2x YnTKSYekw 1x2x0.8 (pętla 01)
2x HTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętla 06)
1x HDGs PH90 2x1.5 (linia sygnalizatorów S1)

monitorowanie zasilacza sterowanie i monitorowanie klap KP0/09 - KP0/16

monitorowanie zasilacza sterowanie i monitorowanie klap KP0/17 - KP0/24

monitorowanie zasilacza sterowanie i monitorowanie klap KP0/01 - KP0/08

zwolnienie przejść z kontrolą dostępu

monitorowanie zasilacza i czujek zalewających w szybach windowych

sterowanie i monitorowanie centrali oddymiania

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- W3 węzeł/podcentrala systemu SSP
- czujka optyczna
- czujka optyczno-termiczna
- wskaźnik zadziałania czujki
- czujka zasysająca do szybu windowego
- ręczny ostrzegacz pożaru
- moduł sterująco-kontrolny 2we/2wy
- moduł sterująco-kontrolny 4we/4wy
- moduł sterujący 4wy
- moduł kontrolny 4we
- 24V zasilacz 24VDC
- klapa odcinająca ppoż
- sygnalizator optyczny
- sygnalizator akustyczny
- CO2 centrala oddymiania
- przycisk oddymiania
- przycisk przewietrzania
- siłownik 24VDC

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PONFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POWIADOMIĆ NACZELNIKA INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- PRZEJŚCIA I PRZESTUKI LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CP 606 LUB PIANĄ OGNIOCHRONNĄ CP 635 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.


WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80


INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201, 1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

TELETECHNIKA

| | imię i nazwisko | nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Janusz Kojtek | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Maciej Sulej | MAZ/0302/PWOE/04 SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA | |

TREŚĆ RYSUNKU

# System sygnalizacji pożaru
## Rzut parteru

DATA 14.06.2021 SKALA 1:100

RODZAJ RYSUNKU TT

NUMER RYSUNKU TT_04