


Nagrzewnica zespołu nawieno-wywiewnego
podłączenie dn 25
weryfikacja podłączenia nagrzewnic
po dostarczeniu urządzeń



| Nr | Armatura | szt |
|----|--|-----|
| 1 | Zawór kulowy gwintowany dn 25 | 6 |
| 2 | Filtr siatkowy FS1 dn 25 | 1 |
| 3 | Zawór trójdrogowy dn 20 - dostawa z centralą | 1 |
| 4 | Termomanometr 0-120 st.C, 0-0,6MPa | 2 |
| 5 | Magna3 25-60 - weryfikacja przez prod. central | 1 |
| 6 | Termometr 0-120 st. C | 2 |
| 7 | Spust ze złączką do węża dn 15 | 2 |
| 8 | Zawór zwrotny dn 25 | 1 |
| 9 | MSVB - M dn 25 | 1 |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ ZAKAŹNY I PSYCHIATRYCZNY.

INWESTOR:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obręb. ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: Schemat podłączenia nagrzewnicy

PROJEKTANT

mgr inż. Arkadiusz Kępczyński
nr upr. MAZ/0212/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr Kujawa
nr upr. MAZ/0077/PWOS/13

OPRACOWAŁ

mgr inż. Daniel Tetkowski

DATA: 14.06.2021

SKALA: -

NR RYS: IS_WCT_01_03