oddział zakaźny

oddział psychiatryczny 45zkowy

dziedziniec rekreacyjny

dzienny oddział psychiatryczny

Sieć strukturalna:
2x 8E 9/125 LSOH-FR AE25 B2ca (do PPD_ZAK2)
2x 8E 9/125 LSOH-FR AE25 B2ca (do PPD_ZAK3)
4x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (do PPD_ZAK2)
4x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (do PPD_ZAK3)
16x skrętka 4 parowa B2ca (z centrali telefonicznej w bud. C)
instalacja RTV:
2x Triset113

Do punktu dystrybucyjnego PPD_ZAK1 doprowadzić:
1x 8E 9/125 LSOH-FR AE25 B2ca (z Serwerowni w bud. A)
1x 8E 9/125 LSOH-FR AE25 B2ca (z PPD_ZAK2)
1x 8E 9/125 LSOH-FR AE25 B2ca (z PPD_ZAK3)
8x skrętki 4 parowa B2ca (z centrali telefonicznej w bud. C)
4x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (z PPD_ZAK2)
4x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (z PPD_ZAK3)
142x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (gniazda PL)
67x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (wypusty KD i CCTV)
6x Triset113 (gniazda RTV)
2x Triset113 (z PPD_ZAK2)

3x 8E 9/125 LSOH-FR AE25 B2ca (z Serwerowni w bud. A)
24x skrętka 4 parowa B2ca (z centrali telefonicznej w bud. C)
19x S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca (wypusty KD, CCTV, Liczniki)

SIEĆ STRUKTURALNA I INSTALACJA RTV

- lokalny punkt dystrybucyjny (szafa 19"/42U/800x800)
- PL1 gniazdo 2xRJ45 kat.6A (n/t)
- PL2 gniazdo 2xRJ45 kat.6A (p/t)
- PL3 gniazdo 2xRJ45 kat.6A (panel krzkowy)
- wypust kabla S/FTP kat.6A B2ca (KD, CCTV)
- RTV gniazdo końcowe RTV
- koryto kablowe

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PONFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PONFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CP 606 LUB PIANU OGNIOCHRONNĄ CP 635 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA:

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA:

TELETECHNIKA

	imię i nazwisko	nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Janusz Kojtek		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Sulej	MAZ/0302/PWOE/04 SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	

TREŚĆ RYSUNKU:

Sieć strukturalna
Instalacja RTV
Rzut parteru

DATA: 14.06.2021 SKALA: 1:100

RODZAJ: TT NUMER RYSUNKU: TT_17