

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- MC16 X-AIT — kontroler przejść
- czytnik zbliżeniowy z klawiaturą
- przycisk wyjścia
- przycisk ewakuacyjny
- czujka magnetyczna (kontaktron)
- rygiel elektromagnetyczny NO

SYSTEM DOMOFONOWY

- stacja wywoławcza z 1 przyciskiem
- unifon odbiorczy

SYSTEM INTERKOMOWY

- stacja nadrzędna/podrzędna interkomu

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

- kamera w obudowie kopułkowej IP 4Mpx
- kamera w obudowie bullet IP 4Mpx
- LSN2 — lokalna stacja nadzoru (stacja robocza + monitor 24")

SYSTEM PRZYZYWOWY

- "TND-D" - Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t. KOD: 3211100)
- "NL" - Lampka NODE 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka 660) lub n/t. KOD: 11111-10
- "CR-B" - Przywoławczo-odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m. KOD: 4011000
- "CRD-B" - Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.5m. KOD: 4011100
- "C-B" - Przywoławczy BUS, h=0.9-1.2m. KOD: 4010000
- "R-B" - Kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m. KOD: 4020000
- "PC-B" - Pociągany BUS, h=2.2m. KOD: 4050000
- "CS-B" - Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu naścibcbowym KOD: 4010010
- SERWER LSN2 — Serwer PC + (Monitor, klawiatura, mysz)
- Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN Wymiar: 14 jednostek szerokości

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PONIFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PONIFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z ATESTOWANYMI USZCZELNIENIAMI MASĄ P.POŻ. CP-628 LUB PIANĄ OGNIOCHRONNĄ CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI 120) PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WPUiS WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpus.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

TELETECHNIKA

	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kojtek		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej	MAZ/0302/PWOE/04 UPRAWNIENIE BUDOWLANE	

TREŚĆ RYSUNKU

System kontroli dostępu i interkomowy, system przyzywowy,monitoring wizyjny
Rzut piętra 1

DATA 14.06.2021 SKALA 1:100

RODZ. TT NUMER RYSUNKU TT_12