SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- W3 węzeł/podcentrala systemu SSP
- czujka optyczna
- czujka optyczno-termiczna
- wskaźnik zadziałania czujki
- czujka zasysająca do szybu windowego
- ręczny ostrzegacz pożaru
- moduł sterująco-kontrolny 2we/2wy
- moduł sterująco-kontrolny 4we/4wy
- moduł sterujący 4wy
- moduł kontrolny 4we
- 24V zasilacz 24VDC
- klapa odcinająca ppoż
- sygnalizator optyczny
- sygnalizator akustyczny
- CO/O centrala oddymiania
- przycisk oddymiania
- przycisk przewietrzania
- siłownik 24VDC

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WŁAŚCIWYMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZYNAJMNIEJ TAKIEJ JAKĄ SPEŁNIA USZCZELNIAJĄCA MASA P. POŻ. CP-636 LUB PIANA OGNIOCHRONNA CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4309/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

TELETECHNIKA

	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kołtek		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej	MAZ/0302/PWOE/04 WIELKOŚĆ SUPRYCZNI	

TREŚĆ RYSUNKU

System sygnalizacji pożaru
Rzut piętra 1

DATA 14.06.2021 SKALA 1:100

RODZAJ TT

NUMER RYSUNKU TT_05