

Ciechanów dnia 13.05.2022 r.

ZP/2501/60/22

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: dotyczy postępowania na roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo- osobowych w Budyńku Kuchni i Pralni.– znak sprawy ZP/2501/60/22

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie SWZ, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zamawiający wymaga instalacji drzwi przystankowych o odporności EIS60. Według naszej najlepszej wiedzy dźwigowej na rynku nie istnieje żadna firma, która w swojej ofercie posiada certyfikowane drzwi EIS60 z przeznaczeniem do dźwigu. Prosimy o wskazanie producenta, jeśli Zamawiający posiada taką wiedzę, który oferuje certyfikowane drzwi o odporności EIS60.	Zamawiający dopuszcza instalację drzwi przystankowych o odporności EI60 pod warunkiem uzupełnienia drzwi o dodatkową uszczelkę zapewniającą dymoszczelność.

W kontekście powyższej odpowiedzi zamawiający weryfikuje odpowiedź na pytanie wykonawcy oznaczone w wyjaśnieniach opublikowanych w dniu 13.05.2022 r. numerem 4. Winno być:

4.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga instalacji drzwi o klasie odporności EI60 a nie EIS60.	Zamawiający dopuszcza instalację drzwi przystankowych o odporności EI60 pod warunkiem uzupełnienia drzwi o dodatkową uszczelkę zapewniającą dymoszczelność.
----	---	---

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Babiński
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych