

Ciechanów dnia 23.05.2022 r.

ZP/2501/60/22

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: dotyczy postępowania na roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo- osobowych w Budynku Kuchni i Pralni.– znak sprawy ZP/2501/60/22

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie SWZ, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

Pytanie.

Zamawiający w Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy zamieścił wymiary różne dla drzwi kabinowych i szybowych

DRZWI SZYBOWE		
rodzaj	automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe	
wymiary	min. 1200×2000 mm	
wykonanie / wyposażenie	w całości ze stali nierdzewnej szrotkowanej, progi wzmocnione stalowe, zabezpieczone kurtyną świetlną / 2 szt., bez ognioodporności, montaż w szybie	w całości ze stali nierdzewnej szrotkowanej, progi wzmocnione stalowe, zabezpieczone kurtyną świetlną, 2 szt. bez ognioodporności na poziomie 0, 1 szt. klasa odporności EIS 60 na poziomie -1, montaż w szybie
DRZWI KABINOWE		
rodzaj	automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe	
wymiary	min. 1300×2100 mm	

Proszę o doprecyzowanie wymiaru drzwi.

Odpowiedź:

W zestawieniu poniżej doprecyzowano wielkości drzwi oraz poprawiono wymiarowanie kabin

DRZWI SZYBOWE		
rodzaj	automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe	
wymiary	min. 1300×2000 mm (s/w)	
wykonanie / wyposażenie	w całości ze stali nierdzewnej szrotkowanej, progi wzmocnione stalowe, zabezpieczone kurtyną świetlną / 2 szt., bez ognioodporności, montaż w szybie	w całości ze stali nierdzewnej szrotkowanej, progi wzmocnione stalowe, zabezpieczone kurtyną świetlną, 2 szt. bez ognioodporności na poziomie 0, 1 szt. klasa odporności EIS 60 na poziomie -1, montaż w szybie
DRZWI KABINOWE		
rodzaj	automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe	
wymiary	min. 1300×2000 mm (s/w)	
wykonanie / wyposażenie	w całości ze stali nierdzewnej szrotkowanej, progi wzmocnione stalowe, zabezpieczone kurtyną świetlną / 1 szt.	w całości ze stali nierdzewnej szrotkowanej, progi wzmocnione stalowe, zabezpieczone kurtyną świetlną / 2 szt.

KABINA		
wymiary	min. 1400×1800×2100 mm (s/g/w)	min. 1400×2100×2100 mm (s/g/w)
wykonanie	ściany z paneli w całości ze stali nierdzewnej szczotkowanej	
wyposażenie	odbojnice szerokości 8 cm na wysokości 25 cm w osi nad podłogą na trzech ścianach, cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej, na podłodze stal perforowana antypoślizgowa, oświetlenie LED górne, wentylator włączany automatycznie, system komunikatów głosowych o stanie dźwigu	przystosowana do przewozu łóżek szpitalnych, odbojnice szerokości 8 cm na wysokości 25 cm w osi nad podłogą na trzech ścianach, cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej, na podłodze stal perforowana antypoślizgowa, oświetlenie LED górne, wentylator włączany automatycznie, system komunikatów głosowych o stanie dźwigu
rodzaj łączności	system komunikacji głosowej ze służbami technicznymi Zamawiającego - GSM, system zdalnego monitoringu technicznego dźwigu	

W związku z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.

Wiesław Anbiński
 kierownik
 Sekcji ds. zamówień publicznych