



**LEGENDA**

- kanal czepny
- kanal kanał wyrzutowy
- kanalizacja sanitarna
- aparat grzewczo wentylacyjny
- przej. cie ppo. na instalacji
- demonta e

**UWAGA:**  
1. Instalacje izolowa. izolacji NRO, odporna na wilgo. grubo. izolacji zgodnie z obowi. zuj. cymi przepisami  
2. w miejscach przej. instalacji przez przegrody wydzielenia po arowego zastosowa. przej. cia ppo  
3. projektowa. instalacje CO/CT ułada w miar. mo. lwo. ci w przestrzeniach technicznych w obudowach na istniej. cych podporach  
4. po zai. ciu obudow instalacji zdemontowac nieczynne ruroci gi  
5. na etapie prac budowlanych wykona rewizje do armatury na ruroci. gach  
6. instalacja CT temp. zasilania 50 stC, di=10 stC

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Altipan Sp. z o.o. ul. Mahonowa 14, 80-300 Bydgoszcz, tel. 52 348 84 11, fax 52 348 84 11 e-mail: biuro@alipan.com.pl, www.alipan.com.pl NIP: 962-125-78-54	
PROJEKT WYKONAWCZY	
„PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH TUNEI KOMUNIKACYJNYCH W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE”	
UL. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 08-400 CIECHANÓW DZ. NR 4306/28 OBR. ŚRÓDMIEŚCIE	
SAN. ITARNA	
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
mgr in. Marcin Baraniewicz	POM2016/POOSiS
mgr in. Paweł Lesman	POM0098/POOSiS
INSTALACJE SANITARNE W PRZEBUDOWYNYM TUNELU	
marzec 2022	