



Warszawa, 12 maja 2022 r.

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.43.2.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Podziemny ciąg pieszy – tunel komunikacyjny. Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Franciszka Mackojć oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Macieja Hamerskiego, nadesłanej przez pełnomocnika – Pana Macieja Hamerskiego, z dnia 3 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. Komendy 4 lutego 2022 r.), z późniejszym uzupełnieniem po wezwaniu -

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono to w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego tunelu komunikacyjnego, zlokalizowanego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie, polegający na:

1. Wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP;
2. Oddzieleniu tunelu od pozostałej części budynku jako dwie odrębne strefy pożarowe – zgodnie z częścią graficzną;
3. Wyposażeniu tunelu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx i czasie działania 1 h;
4. Wyposażeniu tunelu w podświetlane znaki ewakuacyjne;
5. Wyposażeniu tunelu w gaśnice zapewniające ilość środka gaśniczego co najmniej 4 kg na każde 100 m² powierzchni.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 7 ppkt c) Ekspertyzy, dot.:

1. Braku podziału tunelu drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m;
2. Wysokości poziomej drogi ewakuacyjnej (tunełu) wynoszącej minimalnie 2,05 m przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu:

- Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
- 2 egzemplarze ekspertyzy – Wnioskodawca.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
 z up.
st. bryg. inż. Artur Gonera
 Zastępca Komendanta

Odbiorcą:

1. **Maciej Hamerski**
 ul. Królewny Śniezki 1a/2
 10-696 Olsztyn

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie (1 egz. postanowienia)



Warszawa, 12 maja 2022 r.

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.43.3.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Podziemny ciąg pieszy – tunel komunikacyjny. Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Franciszka Mackojć oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Macieja Hamerskiego, nadesłanej przez pełnomocnika – Pana Macieja Hamerskiego, z dnia 3 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. Komendy 4 lutego 2022 r.), z późniejszym uzupełnieniem po wezwaniu -

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego tunelu komunikacyjnego, zlokalizowanego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie, polegających na:

1. Wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP;
2. Oddzieleniu tunelu od pozostałej części budynku jako dwie odrębne strefy pożarowe – zgodnie z częścią graficzną;
3. Wyposażeniu tunelu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx i czasie działania 1 h;
4. Wyposażeniu tunelu w podświetlane znaki ewakuacyjne;
5. Wyposażeniu tunelu w gaśnice zapewniające ilość środka gaśniczego co najmniej 4 kg na każde 100 m² powierzchni.

w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej dot.:

1. braku wyposażenia strefy pożarowej ZL II o powierzchni ponad 200 m² w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25,

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu oraz wyłącznie w zakresie objętym „Ekspertyzą...”;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
2. Ekspertyza techniczna – 2 egz. (Wnioskodawca)

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr Artur Gonera
Zastępca komendanta

Otrzymują:

1. Maciej Hamerski
ul. Królewny Śnieżki 1a/2
10-696 Olsztyn

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie (1 egz. postanowienia)