

**SPECIALISTYCZNY SZPITAL W CIECHANOWIE**  
 w Ciechanowie, ul. Powstańców 100, 25-100, 06-400  
 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców 100, 25-100, 06-400  
 tel. (0-23) 672 32 71/4, fax (0-23) 672 27 64  
 tel. sek. (0-23) 762 31 23  
 NIP 566-10-19-200 REGON 0011211622  
 AT - ZPI/2501/34/19

Ciechanów dnia 02.04.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa Stacji Dializ” w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych” etap II ogłoszonego w dniu **19.03.2019 r.** w BZP, nr ogłoszenia 526796-N-2019.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<b>W zakresie wykonania robót instalacyjnych.</b> Proszę o potwierdzenie dostosowania zakresu wykonania instalacji gazów medycznych do zapotrzebowania paneli medycznych według SIWZ.	Zgodnie z SIWZ
2.	Ze względu na to, że stacja uzdatniania wody wyposażona będzie w system dezynfekcji chemicznej oraz termicznej czy Zamawiający wyłaczy dostawę i montaż dodatkowego systemu dezynfekcji termicznej jako element dodatkowy, który nie jest niezbędny do poprawnego funkcjonowania Stacji Dializ.	Zgodnie z SIWZ
3.	Według załącznika le w SIWZ „podłączenie urządzenia do sieci komputerowej umożliwiającej jego monitorowanie z dowolnego komputera w sieci” Czy urządzenie ma być wyposażone w elektronikę umożliwiającą Inwestorowi w późniejszym etapie podłączenie do sieci komputerowej?	Zgodnie z SIWZ
4.	Czy ze względu na ofertą konstrukcję urządzenia odwróconej osmozy dopuszcza się czujnik wycieku na zewnątrz urządzenia?	Zgodnie z SIWZ
5.	Proszę o informację czy zakres inwestycji obejmuje demontaż i utylizację istniejącej stacji uzdatniania wody?	Zgodnie z SIWZ
6.	Czy stworzenie tymczasowej stacji dializ i zmiana jej lokalizacji musi odbyć się w sposób umożliwiający ciągłą obsługę pacjentów 6 dni w tygodniu? Czy w momencie przenosin możliwy jest okres np. 2 tygodniowego wyłączenia z użytkowania dotychczasowej stacji?	Zgodnie z SIWZ
7.	Proszę o potwierdzenie wykonania instalacji wentylacji w tymczasowej stacji dializ na zasadzie wentylacji wywiewnej wspomaganie wentylatorami wyciągowymi?	Wentylacja wywiewna wspomaganą wentylatorami mechanicznymi
8.	Czy Zamawiający przewiduje w tymczasowej stacji dializ wymianę grzejników na higieniczne?	Nie
9.	Umieszczenie instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania w przestrzeni sufitowej ogranicza wykonanie jej w technologii rur stalowych spawanych, ze względu na występowanie licznych instalacji (np. elektrycznych) i brak wolnej przestrzeni. Czy w takim przypadku można wykonać instalację w systemie złąbek zaprasowywanych np. Kartherm Steel (rury ze stali węglowej z zewnątrz ocynkowane o takich samych parametrach).	Opis wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową.
10.	Proszę o potwierdzenie, że w tymczasowym miejscu działania Stacji Dializ znajduje się działająca instalacja gazów medycznych, a ewentualny dodatkowe zapotrzebowanie w O2 będzie zrealizowane przez Zamawiającego w postaci butli tlenowych.	W miejscu przeniesienia stacja dializ jest sprawna instalacja gazów medycznych.
11.	Czy budynek tymczasowej Stacji Dializ jest zabezpieczony lub będzie wymagał zabezpieczenia w postaci zapasowego źródła wody?	Nie
12.	W kosztorysie brak pozycji dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowa przejść dla poszczególnych instalacji. Czy należy dodać nową pozycję w kosztorysie?	Pozycje należy wycenić
13.	Czy przejścia przez przegrody istniejących instalacji są zabezpieczone przeciwpożarowa, czy należy przyjąć to podczas	Jeżeli przejścia instalacji nie są zabezpieczone

	wyceny?	przeciwpozarowo to należy ująć je w wycenie.
14.	Brak informacji nt. standardu białego montażu, czy można przyjąć na poziomie ceramiki Kolo Idol, armatury FerroAlgeo?	Wg opisu w dokumentacji projektowej
15.	Proszę o potwierdzenie, że zamiast 4 szt. szafek hydrantowych (poz. 32 z załączonego kosztorysu) na budynku występuje konieczność wymiany tylko 1 szt.	Proszę wycenić zgodnie z kosztorysem



**DYREKTOR**  
Andrzej Karmasa