

Warszawa, dnia 24.05.2023 r.

ZP/2501/43/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pn. **Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem oraz lampy UV**,
znak ref. ZP/2501/42/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wyników badania parametrów fizyko-chemicznych wody surowej oraz prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o czas potrzebny do uzyskania tych wyników. Znajomość parametrów jest niezbędna do prawidłowego opracowania koncepcji dezynfekcji.

Odpowiedź: *Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 12.06.2023 r. Wyniki badań, o które wnosi wykonawca, opublikujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu. Nastąpi to w pierwszych dniach czerwca br.*

Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30. Termin związania ofertą zostaje wydłużony do dnia 11.07.2023 r.


Wiesław Bobiński
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych