

Warszawa, dnia 29.05.2023 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pn. **Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem oraz lampy UV**, znak ref. ZP/2501/42/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

1. Czy Zamawiający wymaga aby badania zostały przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie zleconych badań wody?
Odpowiedź: Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia mogą wykonać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
2. Czy zakres badań wody ma być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294), Załączniki nr 2.A. Parametry grupy A z dodatkowym badaniem sumy chlorynów i chloranów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z cytowanym w pytaniu rozporządzeniem badań wody w zakresie parametrów grupy A załącznika nr 2 (2 razy w roku), parametrów grupy B załącznika nr 2 (1 raz w roku) oraz sumy chloranów i chlorynów (2 razy w roku)
3. Zgodnie z odpowiedzią dotyczącą zakupu reagentów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego warunku z uwagi na brak możliwości oszacowania kosztów zużycia reagentów i ich cen rynkowych w kolejnych latach. Takie oszacowanie kosztów obarczone jest bardzo dużym błędem i dodatkowo wymusza udzielenie krótszego okresu gwarancyjnego przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakupu reagentów przez Wykonawcę przez okres 12 miesięcy, począwszy od daty odbioru systemu.
4. Ze względu na niejednoznaczną odpowiedź zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający może potwierdzić czy zgodnie z zapisami SWZ i opisem przedmiotu zamówienia (załącznik 2), wymagane jest zastosowanie mieszaczy statycznych ze stali 316L za punktami dozowania?
Odpowiedź: W załączniku nr 2 punkcie C, Zamawiający oczekuje zamontowania mieszaczy statycznych za każdym punktem dozowania CLO2 ze stali nierdzewnej o parametrze nie niższym niż 316L.
5. Ze względu na niejednoznaczną odpowiedź zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający może potwierdzić czy zgodnie z zapisami SWZ i opisem przedmiotu zamówienia (załącznik 2) wymagane jest wykonanie pomiaru transmitancji UV i na jego podstawie dobór urządzenia UV, co powinno zostać przedstawione w koncepcji?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SWZ i opisem przedmiotu zamówienia, wymagane jest wykonanie pomiaru transmitancji UV i na jego podstawie dobór urządzenia UV.
6. Czy koszty materiałów zużywających się i eksploatacyjnych, z których wykonane są urządzenia (które stanowią przedmiot zamówienia), w trakcie przeglądów gwarancyjnych będą pokrywane przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Koszty materiałów zużywających się i eksploatacyjnych w trakcie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych będą pokrywane przez zamawiającego natomiast koszty przeglądów wynikające z kart katalogowych i DTR ponosi Wykonawca.

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Babiżewski
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych