X Maszynownia Poczty Pneumatycznej

KRYTY CIĄG PIESZY W KIERUNKU BUDYNKU WARSZTATÓW BUDYNKU MAGAZYNÓW BUDYNKU PUNKTU MEDYCYNY ONKOLOGICZNEGO BUDYNKU KOTŁOWNI

LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH DRZWI W KLASIE EIS 60, OBUDOWA EI30 I120

Klasa odporności ogniowej
Istniejącej stolarki
przejść osobowe drzwiowych
przejść technologicznych

BUDYNEK C
BLOK B (HEMODIALIZY)
BUDYNEK D
ŁĄCZNIK F
BUDYNEK B
ŁĄCZNIK E
BUDYNEK A
KUCHNIA

Obiekt: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Temat: Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opracował: mgr inż. Mariusz Remelski, Rzeczoznawca SIM zaświadczenie nr 349/97
mgr inż. Tadeusz Czechowski, Rzeczoznawca SIM
Centr. Rejs. Rzeczz. Bud. nr: 174/96
Nadzór autorski
skala: 1:100
nr rys.: 2

MAGAZYNY i POMIESZCZENIA TECHNICZNE
PIWNICE
BUDYNEK KUCHNI

MAGAZYNY i POMIESZCZENIA TECHNICZNE
PIWNICE
BLOK B

SALA KONFERENCYJNA 01
POMIESZCZENIA BIUROWE
PRZYCHODNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
PIWNICE
BLOK D

STACJA DIALIZ
PIWNICE
BLOK B

ADMINISTRACJA
PIWNICE
BLOK A

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PIWNICE
BLOK A

ADMINISTRACJA
PIWNICE
BLOK A

SALA KONFERENCYJNA 02
PIWNICE
BLOK D

OAiT
PIWNICE
BLOK E

BAKTERIOLOGIA
PIWNICE
BLOK A

ADMINISTRACJA
PIWNICE
BLOK A

STERYLIZATORNIA
PIWNICE
BLOK B

NOCNA POMOC LEKARSKA
PIWNICE
BLOK C

GARAŻ BLASZANY

UWAGA:
KAŻDY SZACHT INSTALACYJNY ZOSTANIE OBUDOWANY W KLASIE EI 60 I WYPOSAŻONY W KLAPY REWIZYJNE WYKONANE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60