

Ciechanów dnia 12.04.2024 r.

ZP/2501/29/24

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – znak. ZP/2501/29/24

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wykonawcy.

Pytanie.

Zamawiający w siwz umieścił zapis dotyczący sposobu chłodzenia falownika wymóg " chłodzenie za pomocą wentylatorów " , na rynku producenci oferują falowniki o znacznie lepszych parametrach które mają chłodzenie przez konwekcję , falowniki takie pracują w wymaganych przez Zamawiającego warunkach a dodatkową mają znacznie lepsze parametry pracy oraz pracują znacznie ciszej.

Czy zamawiający dopuszcza zastawanie chłodzenie falownika przez konwekcję?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane , jeśli wybrany wykonawca udowodni zamawiającemu w trakcie prac projektowych, że chłodzenie falownika przez konwekcję ma lepsze parametry pracy (w tym w zakresie natężenia hałasu).

Pytanie.

Zamawiający w PFU wymaga od Wykonawcy dla konstrukcji carport wystawienia certyfikatu CE, czy na dowód tego Zamawiający będzie wymagał od oferentów wystawienia odpowiedniego wzoru certyfikatu CE oraz deklaracji własności użytkowych i obowiązkowego załączenia tych dokumentów do składanych ofert ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga złożenia wskazanych w pytaniu dokumentów wraz z ofertą

Pytanie.

Czy Zamawiający wymaga aby przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja carportów oraz instalacji została przedstawiona do akceptacji przez Zamawiającego ?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie.

Czy w związku z faktem iż wykonawca ma dokonać „Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę” przewiduje możliwość wydłużenia okresu realizacji prac dla części nr 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy?

Odpowiedź.

Zamawiający akceptuje wydłużenie terminu realizacji dla części nr 1 do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pytanie.

Czy konstrukcja carportów ma uwzględniać odpowiednią dla lokalizacji inwestycji strefę wiatrową i śniegową zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź.

Tak

Pytanie.

Czy carporty mają być przytwierdzone do zaprojektowanych i wykonanych fundamentów ?

Odpowiedź.

Tak

Pytanie.

Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej carportów przez wykonawcę zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego umożliwiającej podczas akceptacji dokumentacji np. zmiany wysokości, rozstawów podpór, szerokości miejsc postojowych itp, czy oczekuje dostarczenia gotowych rozwiązań dostępnych na rynku ?

Odpowiedź.

Dokumentacja projektowa winna uzyskać akceptację zamawiającego, a to oznacza jego prawo do wprowadzania zmian w stosunku do otrzymanego od wykonawcy projektu.

Pytanie.

Czy zamawiający dla prac które wykażą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku „minimum dwa zamówienia obejmujące zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej , wykonanej na konstrukcji typu carport i wartość każdego, pojedynczego zamówienia nie była mniejsza niż 400 000,00 złotych brutto. Wymaga aby wykazane prace były wykonane po uzyskaniu Pozwolenia na budowę lub dokonania „Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”?

Odpowiedź.

Zamawiający nie modyfikuje treści ustalonego warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu falownik bez wyświetlacza, wszystkie informacje potrzebne do monitorowania instalacji zawarte są w aplikacji inwertera, a sam wyświetlacz podwyższa tylko jego koszt.

Odpowiedź.

Zamawiający nie modyfikuje w tej kwestii opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie.

Prosimy o informację czy Zamawiający zapewnia dostęp do Internetu na obiekcie. Jeżeli nie to czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie routera, kto również w takim przypadku zapewnia karty SIM i ich doładowania?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej. W sytuacji zastosowania komunikacji przewodowej, dostęp do internetu zapewni zamawiający. Wykonawca będzie w takim wypadku zobowiązany do wykonania okablowania sieciowego, uruchomienia połączenia sieciowego i uwzględnienie kosztów związanych z tymi czynnościami w ofercie. W przypadku zastosowania komunikacji bezprzewodowej wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jej uruchomieniem oraz utrzymaniem (aktywna karta sim na okres 36 miesięcy od daty końcowego protokołu odbioru)

Pytanie.

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie carportu, który nie wymaga zezwolenia na budowę kierując się potwierdzeniem od Producenta, że nie jest wymagane.

Odpowiedź.

Tak.

