

SOR Ciechanów - bilans ilości powietrza wentylacyjnego																			
Nr pom.	Opis pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kuba- tura	Ilość powietrza nawiewanego	Ilość powietrza wywiewanego	Ilość wymian naw.	Ilość wymian wyw.	Nr zesp. naw.	Nr zesp. wyw.									
-	-	m²	m	m³	m³/h	m³/h	1/h	1/h	-	-									
<b>PIĘTRO -I</b>																			
A0.01	przeds.	10,46	3,00	31	60	60	1,9	1,9	N1	W1									
A0.02	komunikacja (hol NPL)	58,16	3,00	174	600	600	3,4	3,4	N1	W1									
A0.03	rejestr.	9,79	3,00	29	90	90	3,1	3,1	N1	W1									
A0.04	gab.konsultacyjny	16,58	3,00	50	90	90	1,8	1,8	N1	W1									
A0.05	gab.konsultacyjny	13,83	3,00	41	90	90	2,2	2,2	N1	W1									
A0.06	wiatrołap	21,75	3,00	65	130	130	2,0	2,0	N1	W1									
A0.07	kom.	5,48	3,00	16	30	30	1,8	1,8	N1	W1									
A0.08	p.porz.	4,20	3,00	13		30	0,0	2,4		WYW									
A0.09	garaż karetek	87,89	3,00	264	600	600	2,3	2,3	N4	W4									
A0.10	garaż karetek	86,30	3,00	259	600	600	2,3	2,3	N4	W4									
A0.11	szatnia prac.męska	41,56	3,00	125	500	500	4,0	4,0	N2	W2									
A0.12	sanit.	16,62	3,00	50		180	0,0	3,6		WYW									
A0.13	szatnia prac.damska	73,35	3,00	220	900	900	4,1	4,1	N2	W2									
A0.14	sanit.	25,00	3,00	75		400	0,0	5,3		WYW									
A0.15	wentylatorownia	123,51	3,00	371	750	750	2,0	2,0	N3	W3									
A0.16	sanit.	7,35	3,00	22		50	0,0	2,3		WYW									
A0.17	lek.dyżurny	11,85	3,00	36	100	100	2,8	2,8	N1	W1									
A0.18	sanit.	4,95	3,00	15		100	0,0	6,7		WYW									
<b>PARTER</b>																			
A1.01	hol karetek	114,62	3,00	344	600	600	1,7	1,7	N4	W4									
A1.02	wiatrołap	8,77	3,00	26	30	30	1,1	1,1	N1	W1									
A1.03	komunikacja wewnętrzna	138,88	3,00	417	850	850	2,0	2,0	N1	W1									
A1.04	magazyn	8,15	3,00	24	50	50	2,0	2,0	N1	W1									
A1.05	dekontamin.	14,8	3,00	44	250	250	5,6	5,6	N1	W1									
A1.06	sala resuscyt.-zabiegowa	52,76	3,00	158	700	700	4,4	4,4	N1	W1									
A1.07	sala.wst.intensywnej terapii	45,96	3,00	138	550	550	4,0	4,0	N1	W1									
A1.08	pkt obserwacji	18,65	2,50	47	120	120	2,6	2,6	N1	W1									
A1.09	sala obserwacyjna	112,51	3,00	338	700	700	2,1	2,1	N1	W1									
A1.10	sanit.	4,77	3,00	14		100	0,0	7,0		WYW									
A1.11	śluza	7,69	3,00	23	50	50													

A1.23	sanit.pers.	3,87	3,00	12		50	0,0	4,3		WYW									50
A1.24	sanit.ogólny	5,17	3,00	16		50	0,0	3,2		WYW									50
A1.25	rejestracja	23,58	3,00	71	180	180	2,5	2,5	N1	W1	180	180							
A1.26	gabinet triage	17,23	3,00	52	90	90	1,7	1,7	N1	W1	90	90							
A1.27	wiatrolap	16,37	3,00	49	100	100	2,0	2,0	N1	W1	100	100							
A1.28	gabinet triage	13,79	3,00	41	90	90	2,2	2,2	N1	W1	90	90							
A1.29	hol wejściowy	81,73	3,00	245	600	600	2,4	2,4	N1	W1	600	600							
B1.30	poczekalnia	81,62	3,00	245	600	600	2,5	2,5	N1	W1	600	600							
B1.31	poczekalnia dla dzieci	44,3	3,00	133	600	600	4,5	4,5	N1	W1	600	600							
B1.32	pokój opieki	8,06	3,00	24	60	60	2,5	2,5	N1	W1	60	60							
B1.33	sanit.	5,81	3,00	17		50	0,0	2,9		WYW									50
B1.34	gab.konsultacyjny	25,62	3,00	77	90	90	1,2	1,2	N1	W1	90	90							
B1.35	gabinet zabiegowy	24,54	3,00	74	300	300	4,1	4,1	N1	W1	300	300							
B1.36	sala zabiegowa	32,01	3,00	96	400	400	4,2	4,2	N1	W1	400	400							
B1.37	gipsownia	20,26	3,00	61	320	320	5,3	5,3	N1	W1	320	320							
B1.38	lekarz dyżurny 2	17,97	3,00	54	120	120	2,2	2,2	N1	W1	120	120							
B1.39	sanit.	5,21	3,00	16		100	0,0	6,4		WYW									100
B1.40	sanit.	5,03	3,00	15		50	0,0	3,3		WYW									50
B1.41	lekarz dyżurny 1	17,33	3,00	52	120	120	2,3	2,3	N1	W1	120	120							
B1.42	sanit.	5,06	3,00	15		100	0,0	6,6		WYW									100
B1.43	pok.koordinatora	17,06	3,00	51	120	120	2,3	2,3	N1	W1	120	120							
B1.44	sanit.	4,96	3,00	15		100	0,0	6,7		WYW									100
B1.45	brudownik	5,7	3,00	17		90	0,0	5,3		WYW									90
B1.46	s.pers.	7,16	3,00	21		80	0,0	3,7		WYW									80
B1.47	bielizna brudna	3,96	3,00	12		50	0,0	4,2		WYW									50
B1.48	komunik. wewnętrzna	24,65	3,00	74	150	150	2,0	2,0	N1	W1	150	150							
B1.49	śluza	8,06	3,00	24	50	50	2,1	2,1	N1	W1	50	50							
B1.50	komunikacja wewnętrzna	29,11	3,00	87	180	180	2,1	2,1	N1	W1	180	180							
B1.51	komunikacja	24,04	3,00	72	150	150	2,1	2,1	N1	W1	150	150							
B1.52	pok.socjalny	21,62	3,00	65	180	180	2,8	2,8	N1	W1	180	180							
B1.53	piel.oddział.	16,76	3,00	50	120	120	2,4	2,4	N1	W1	120	120							
B1.54	pokój socjalny	25	3,00	75	240	240	3,2	3,2	N1	W1	240	240							
B1.55	sekretariat	17,01	3,00	51	90	90	1,8	1,8	N1	W1	90	90							
B1.56	g.gin.-położniczy	22,82	3,00	68	120	120	1,8	1,8	N1	W1	120	120							
B1.57	sanit.	6,71	3,00	20		100	0,0	5,0		WYW									100
B1.58	brudownik	4,15	3,00	12		50	0,0	4,0		WYW									50
B1.59	komunikacja	61,21	3,00	184	370	370	2,0	2,0	N1	W1	370	370							
B1.60	sanit.nps.d.	7,17	3,00	22		50	0,0	2,3		WYW									50
B1.61	sanit.nps.m.	9,9	3,00	30		50	0,0	1,7		WYW									50
B1.62	p.porządk.	5,84	3,00	18		40	0,0	2,3		WYW									40
B1.63	gab.konsultacyjny 6	21,37	3,00	64	120	120	1,9	1,9	N1	W1	120	120							
B1.64	gabinet rozmów	17,83	3,00	53	120	120	2,2	2,2	N1	W1	120	120							
B1.65	gab.konsultacyjny 5	17,13	3,00	51	120	120	2,3	2,3	N1	W1	120	120							
B1.66	gab.konsultacyjny 4	16,05	3,00	48	120	120	2,5	2,5	N1	W1	120	120							
B1.67	sanit.	2,5	3,00	8		50	0,0	6,7		WYW									50
B1.68	gab.konsultacyjny 3	17,94	3,00	54	120	120	2,2	2,2	N1	W1	120	120							
B1.69	sanit.	2,63	3,00	8		50	0,0	6,3		WYW									50
B1.70	gab.konsultacyjny 2	19,86	3,00	60	120	120	2,0	2,0	N1	W1	120	120							
B1.71	gab.konsultacyjny 1	21,14	3,00	63	120	120	1,9	1,9	N1	W1	120	120							
				RAZEM	15580	17750					11630	11630	1400	1400	750	750	1800	1800	2170
		2193,66									N1	W1	N2	W2	N3	W3	N4	W4	WYW

