

Ciechanów dnia 08.05.2024 r.

ZP/2501/42/24

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – znak. ZP/2501/42/24

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie modyfikuje treść wyjaśnień z dnia 07.05.2024 .

**Było:**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy „UPS do BLOK operacyjny”. Prosimy o odstąpienie od zapisu „2 gniazda dla interfejsu komunikacyjnego USB i RS485”. Sposób komunikacji z urządzeniem zależy od indywidualnych rozwiązań każdego producenta. Co więcej z opisu w formularzu technicznym wynika, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia zasilaczy w żaden z tych interfejsów a jedynie w gniazda do ich zainstalowania.	Dopuszczamy
2.	Dotyczy „UPS windy ratunkowej”. Prosimy o odstąpienie od zapisu „2 gniazda dla interfejsu komunikacyjnego USB i R232”. Sposób komunikacji z urządzeniem zależy od indywidualnych rozwiązań każdego producenta. Co więcej z opisu w formularzu technicznym wynika, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia zasilaczy w żaden z tych interfejsów a jedynie w gniazda do ich zainstalowania.	Dopuszczamy

**Jest:**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
3.	Dotyczy „UPS do BLOK operacyjny”. Prosimy o odstąpienie od zapisu „2 gniazda dla interfejsu komunikacyjnego USB i RS485”. Sposób komunikacji z urządzeniem zależy od indywidualnych rozwiązań każdego producenta. Co więcej z opisu w formularzu technicznym wynika, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia zasilaczy w żaden z tych interfejsów a jedynie w gniazda do ich zainstalowania.	Odstępujemy od tego zapisu
4.	Dotyczy „UPS windy ratunkowej”. Prosimy o odstąpienie od zapisu „2 gniazda dla interfejsu komunikacyjnego USB i R232”. Sposób komunikacji z urządzeniem zależy od indywidualnych rozwiązań każdego producenta. Co więcej z opisu w formularzu technicznym wynika, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia zasilaczy w żaden z tych interfejsów a jedynie w gniazda do ich zainstalowania.	Odstępujemy od tego zapisu

Wiesław Babieżewski  
Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych