

ZP/2501/42/24

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.** (znak sprawy: ZP/2501/42/24)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, że w konsekwencji unieważnienia przez zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części oznaczonych numerem 2 i 3 (pismo zamawiającego z dnia 27.05.2024 r.), ponowiono badanie i ocenę ofert złożonych w zakresie obu pakietów. W wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert zamawiający odrzucił oferty wykonawcy AG IT PROJECT Sp. z o.o. złożone na te części.

Oferty zostały odrzucone na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, gdyż treść ofert jest niezgodna z warunkami zamówienia:

1. Niezgodność ofert z wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do pakietu 2 (UPS-y na Blok operacyjny oraz do windy ratunkowej): Zamawiający wymagał **tolerancji częstotliwości (Hz) - 40-72** dla obu wind o wielkości w zakresie . Przedmiotowy środek dowodowy złożony przez wykonawcę potwierdził, że oferowane UPS-y posiadają **tolerancję częstotliwości 40Hz – 70Hz.**
2. Niezgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do pakietu nr 3 Zasilacz awaryjny (10 szt): Zamawiający wymagał:  
Czas przeciążenia **< 110% ciągle, 130% przez1 godz., 150% przez10 minut., powyżej 150% przez 3 sek.**  
Zgodnie z kartą katalogową zaoferowanego urządzenia:  
Przeciążalność **stale ≤110%, 60 minut – 125%, 10 minut 150%.**

Zamawiający informuje, że w konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez AG IT PROJECT Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 2 i 3 wybrano ofertę złożoną przez ANMARO Sp. z o.o., ul. Na Skały 1b, 35-321 Rzeszów.

Jedynym kryterium oceny ofert jest w postępowaniu cena.

Oferty niepodlegające odrzuceniu złożone na te części otrzymały następującą punktację w ramach oceny ofert:

<b>Pakiet 3 - Zasilacz awaryjny UPS</b>		
<b>Wykonawca</b>	<b>Punkty przyznane ofertom</b>	
	<b>CENA</b>	<b>Razem</b>
ANMARO Sp. z o.o. ul. Na Skały 1b, 35-321 Rzeszów NIP: 8133186048	100,00	100,00
EI-Komp Instalatorstwo Elektryczne Michał Więcek ul. Stanisława Moniuszki 5, 07-202 Wyszaków NIP: 7621849988	70,52	70,52

<b>Pakiet 2 - UPS</b>		
<b>Wykonawca</b>	<b>Punkty przyznane ofertom</b>	
	<b>CENA</b>	<b>Razem</b>
ANMARO Sp. z o.o. ul. Na Skały 1b, 35-321 Rzeszów NIP: 8133186048	100,00	100,00
FAST GROUP Al. 3 Maja 12 00 - 391 Warszawa 12 NIP: 118 00 01 905	61,87	61,87
EI-Komp Instalatorstwo Elektryczne Michał Więcek ul. Stanisława Moniuszki 5, 07-202 Wyszaków NIP: 7621849988	54,63	54,63