

Oryginał razem
z ekspertyzą



MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.784.3.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej. Budynek Główny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Tadeusza Czechowskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Mariusza Klemańskiego, nadesłanej przez pełnomocnika – Pana Mariusza Klemańskiego, reprezentującego inwestora – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów –

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, średniowysokiego budynku Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, polegających na:

1. podziale bloku A budynku szpitala na 17 stref pożarowych o powierzchniach mniejszych od powierzchni strefy pożarowej wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi;
2. wykonaniu w budynku instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu oświetlania min. 3 lx.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 7.3. „Ekspertyzy...”, tj.:

1. pozostawienie istniejących drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30 / EI 60 wydzielających klatki schodowe K1 – K6 (zgodnie z częścią graficzną opracowania) bez cech dymoszczelności;
2. pozostawienie przekroczonej długości początkowego przebiegu drogi ewakuacyjnej wynoszącej od 2,06 m do 5,94 m (zgodnie z częścią graficzną opracowania), przy dopuszczalnej długości 2 m;
3. pozostawienie lokalnych przewężeń poziomych dróg ewakuacyjnych:
 - w bloku A do 1,02 m i 1,13 m,
 - w bloku B do 0,9 m, 1,12 m i 1,17 m,
 - w bloku C do 1,02 m,

Warszawa, dnia 2021-04-13

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie

2021-04-26

L. dz. 2822
Podpis

DYREKTOR
Andrzej Kamasa

- w bloku D do 1,19 m, 1,35 m i 1,38 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 4. szerokości biegów klatki schodowej K1 wynoszącej od 1,17 m do 1,29 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 5. szerokości spoczników klatki schodowej K1 wynoszącej min. 1,38 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 6. szerokości biegów klatki schodowej K2 wynoszącej od 1,18 m do 1,23 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 7. szerokości spoczników klatki schodowej K2 wynoszącej min. 1,38 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 8. szerokości biegów klatki schodowej K3 wynoszącej od 1,23 m do 1,3 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 9. szerokości spoczników klatki schodowej K3 wynoszącej od 1,17 m do 1,32 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 10. szerokości biegów klatki schodowej K4 wynoszącej min. 1,34 m, przy wymaganej
szerokości 1,4 m;
- 11. szerokości spoczników klatki schodowej K4 wynoszącej od 1,19 m do 1,47 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 12. szerokości biegów klatki schodowej K5 wynoszącej min. 1,25 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 13. szerokości spoczników klatki schodowej K5 wynoszącej od 1,3 m do 1,46 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 14. szerokości biegów klatki schodowej K6 wynoszącej od 1,26 m do 1,36 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 15. szerokości spoczników klatki schodowej K6 wynoszącej od 1,3 m do 1,43 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 16. szerokości biegów klatki schodowej K7 wynoszącej min. 1,36 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 17. szerokości spoczników klatki schodowej K7 wynoszącej od 1,3 m do 1,4 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 18. szerokości biegów klatki schodowej K8 wynoszącej od 1,32 m do 1,39 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 19. szerokości spoczników klatki schodowej K8 wynoszącej od 1,4 m do 1,45 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 20. szerokości biegów klatki schodowej K9 wynoszącej min. 1,3 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;
- 21. szerokości spoczników klatki schodowej K9 wynoszącej od 1,39 m do 1,49 m,
przy wymaganej szerokości 1,5 m;
- 22. szerokości biegów klatki schodowej K10 wynoszącej min. 1,13 m,
przy wymaganej szerokości 1,2 m;
- 23. szerokości biegów klatki schodowej K12 wynoszącej min. 1,17 m,
przy wymaganej szerokości 1,4 m;

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. wymienionych w pkt. 7.2 „Ekspertyzy...”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą....”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu:

- Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
- 2 egzemplarze ekspertyzy – Wnioskodawca.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr Jarosław Nowosielski

Otrzymują:

- ① Mariusz Klemański
ul. Zielona Dolina 55
11-036 Gronity k/Olsztyna

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP
w Ciechanowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 *ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem*, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest **Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa, zwany dalej także Organem PSP.
2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadania ustawowego Organu PSP w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym, którego Pan/Pani jest stroną/uczestnikiem, mającym na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora, np. w zakresie fizycznego wybrakowania i zniszczenia dokumentacji. Administrator przetwarza dane osobowe także w ramach współadministrowania podczas przetwarzania danych osobowych. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów publikowana jest na ich stronach internetowych i umieszczona w siedzibie Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań Organu PSP, właściwych jednostek lub urzędów, stron postępowania administracyjnego lub źródeł publicznie dostępnych.
6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane teleadresowe, identyfikacyjne oraz takie, które wynikają lub są powiązane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje właściwe zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
8. Posiada Pani/Pan, zgodnie z wskazaniami Rozporządzenia, prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych,
 - b) sprostowania swoich danych,
 - c) usunięcia danych,
 - d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 - f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl).
9. W przypadku danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, ich podanie przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 *Rozporządzenia*.