


Nr obwodu	RE-5S	RE-5S	RE-5S	5NE1,5NE1w	5NE2,5NE2w	5G
Przeznaczenie	Zasilanie z RGN	Ochronnik	Optyczna kontrola	Nagrzewnica elektryczna	Nagrzewnica elektryczna	Gniazda wtykowe pom.
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	z wentylatorem 0.22	z wentylatorem 0.22	REZERWA
Moc zainst.	max. 10,4 kW	kat. T2 (C)	.	max. 1,7 kW	max. 1,7 kW	max. 1,0 kW

<div><div><div>ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Częstochowa tel.: 509-137-001 neon@neon.net.pl</div></div><div><div>INWESTOR</div><div>SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWODZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW</div></div><div><div>Faza</div><div>PROJEKT TECHNICZNY</div></div></div> <div><div>Nazwa projektu</div><div>Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</div></div> <div><div>ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28</div><div><div>Branża</div><div>Projektował</div><div>mgr inż. Jan Kostrzanowski</div><div>UWAVIII-7342/15694</div></div><div><div>Sprawił</div><div>mgr inż. Grzegorz Drelich</div><div>SLK/0605/POEOE/04</div></div></div> <div><div>Podpis</div><div>Podpis</div></div> <table><tr><td>Nr projektu</td><td>Faza</td><td>Grupa</td><td>Nr rysunku</td><td>Skala</td><td>Data</td><td>Rewizja</td></tr><tr><td>N_7_1_22</td><td>PT</td><td>E</td><td>E-14.2</td><td>%</td><td>2022.11.21</td><td>-</td></tr></table>										Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja	N_7_1_22	PT	E	E-14.2	%	2022.11.21	-
Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja																	
N_7_1_22	PT	E	E-14.2	%	2022.11.21	-																	