



- Wentylator łazienkowy lub kanałowy 230V, max. 50W w.g. proj. wentylacji
- Włącznik Zasilający, IP-20p/I wykonanie higieniczne (MIN/MAX)
- Włącznik 1-biegunowy, IP-44 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik 1-biegunowy, IP-20 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik schodowy, IP-20 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik schodowy, IP-44 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik świecznikowy, IP-20 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik świecznikowy, IP-44 p/I wykonanie higieniczne
- Czujnik ruchu 360 stopni, zasięg min. 10 m
- Przycisk wyłączenia pożarowego zasilania tablic
- Przycisk wyłączenia pożarowego UPS-a

PK - Oprawy podszafkowe i nad umywalkowe muszą mieć wbudowane własne wyłączniki lub indywidualnie umieszczone obok oprawy nadumywalkowej lub podszafką instalacja zakończona puszką oddzielną na wysokości min. 2,2m

- AV1 1 4 * HYBRID DWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV2 2 14 * HYBRID DWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV3 3 21 * HYBRID DWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV4 4 1 * HYBRID DWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV5 5 17 * HYBRID DWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV6 6 24 * HYBRID PRIMOS II LED - AP-5W-CW-r02 (0 lm) 0.0 W
- EW1 7 4 * HYBRID PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S antypaniec
- EW2 8 32 * HYBRID PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
- EW3 9 0 * HYBRID PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C32-X-S - sufit nt
- EW4 10 11 * HYBRID PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C32-X-S - sufit nt
- PK1 11 2 * LUXIDNA 19.3079.0006.34 BERYL SURFACE NEW LED D-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 840 (941 lm) 9.0 W
- PK2 12 28 * LUXIDNA 19.3079.0014.34 BERYL SURFACE NEW LED D-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840 (1520 lm) 12.0 W
- PK3 13 87 * LUXIDNA 19.3079.0030.34 BERYL SURFACE NEW LED D-3 2800 MICRO-PRM E IP44 34 840 (4202 lm) 36.0 W
- PK4 14 5 * LUXIDNA 19.3079.0042.34 BERYL SURFACE NEW LED D-3 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840 (4050 lm) 35.0 W
- PK5 15 8 * LUXIDNA 19.3194.0028.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM IP65 840 / 620X620 (3886 lm) 28.0 W
- PK6 16 8 * LUXIDNA 19.3194.0052.34 RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 (4858 lm) 34.0 W
- PK7 17 32 * LUXIDNA 19.3194.0079.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 840 / 1210X310 (7160 lm) 48.0 W
- PK8 18 15 * LUXIDNA 19.3205.0010.21 NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 (5750 lm) 35.0 W
- PK9 19 61 * LUXIDNA 19.3207.0002.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (2548 lm) 18.0 W
- PK10 20 71 * LUXIDNA 19.3207.0006.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (4024 lm) 25.0 W
- PK11 21 19 * LUXIDNA 19.3213.0006.34 BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (3514 lm) 25.0 W
- PK12 22 27 * LUXIDNA 19.3213.0014.34 BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (4369 lm) 33.0 W
- PK13 23 1 * LUXIDNA 19.3213.0022.34 BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (4980 lm) 40.0 W
- PK14 24 3 * LUXIDNA 19.3237.0002.34 AMETYST NEW LED COMPACT 2000 PC-F E IP65 840 (1702 lm) 12.0 W
- PK15 25 8 * LUXIDNA 19.3254.0002.24 X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PC-F E IP65 840 (1503 lm) 14.0 W

| NUMER | PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA | MIN E _{sr} = |
|-------|-------------------------------|-----------------------|
| 0.01 | Klatka schodowa K10 | 100lux |
| 0.02 | Przedsiónek | 100lux |
| 0.03 | Chłodnia 1 | 150lux |
| 0.04 | Chłodnia 2 | 150lux |
| 0.05 | Chłodnia 3 | 150lux |
| 0.06 | Mroźnia | 150lux |
| 0.07 | Komunikacja | 100lux |
| 0.08 | Magazyn produktów suchych | 150lux |
| 0.09 | Magazyn cateringu | 200lux |
| 0.10 | Przed magazyn | 200lux |
| 0.11 | Magazyn opakowań | 150lux |
| 0.12 | Szyb windy | 100lux |
| 0.13 | Szyb windy | 100lux |
| 0.14 | Ekspedycja termosów | 300lux |
| 0.15 | Przedsiónek | 100lux |
| 0.16 | Pomieszczenie na odpady | 100lux |
| 0.17 | Magazyn zasobów | 150lux |
| 0.18 | Klatka schodowa K11 | 100lux |
| 0.19 | Pomieszczenie gospodarcze | 150lux |
| 0.20 | Szatnia kobiet | 200lux |
| 0.21 | Umywalnia | 200lux |
| 0.22 | Pomieszczenie gospodarcze | 150lux |
| 0.23 | Szatnia mężczyzn | 200lux |
| 0.24 | Umywalnia | 200lux |
| 0.25 | Odbiór brudnych naczyń | 300lux |
| 0.26 | Zmywalnia | 300lux |
| 0.27 | Magazyn środków czystości | 200lux |
| 0.28 | Mycie wózków | 300lux |
| 0.29 | Pomieszczenie porządkowe | 150lux |
| 0.30 | Mycie termosów | 300lux |
| 0.31 | Garaż wózków | 100lux |
| 0.32 | Kredens | 200lux |
| 0.33 | Ekspedycja wózków | 150lux |
| 0.34 | Obszar kompletowania tac | 300lux |
| 0.35 | Magazyn chleba | 200lux |
| 0.36 | Kuchnia zimna | 500lux |
| 0.37 | Chłodnia wyrobów gotowych | 200lux |
| 0.38 | Magazyn warzyw i owoców | 200lux |
| 0.39 | Oberalnia warzyw | 500lux |
| 0.40 | Przygotownia czysta warzyw | 500lux |
| 0.41 | Kuchnia | 500lux |
| 0.42 | Obrobka wstępna mięsa | 500lux |
| 0.43 | Wyroby mączne | 500lux |
| 0.44 | Zmywalnia naczyń kuchennych | 300lux |
| 0.45 | WC personelu | 300lux |
| 0.46 | Pomieszczenie porządkowe | 150lux |
| 0.47 | Magazyn dobowy - podręczny | 200lux |
| 0.48 | Mycie i dezynfekacja jaj | 500lux |
| 0.49 | Biuro kierownika | 500lux |
| 0.50 | Biuro magazyniera i dietytyka | 500lux |
| 0.51 | Komunikacja | 100lux |
| 0.52 | Pomieszczenie porządkowe | 150lux |
| 0.53 | Biuro związków zawodowych | 500lux |
| 0.54 | Pokój kierownika | 500lux |
| 0.55 | Magazyn środków czystości | 200lux |
| 0.56 | Magazyn środków jednorazowych | 150lux |
| 0.57 | Klatka schodowa | 100lux |
| 0.58 | Przedsiónek | 100lux |
| 0.59 | Szyb windy | 100lux |
| 0.60 | Komunikacja | 100lux |
| 0.61 | Magazyn czystej bielizny | 150lux |
| 0.62 | Śluza umywalkowo-fartuchowa | 300lux |
| 0.63 | W.C. pracowników | 200lux |
| 0.64 | Magazyn brudnej bielizny | 150lux |
| 0.65 | Pokój biurowy | 300lux |
| 0.66 | Mycie wózków | 300lux |
| 0.67 | Pomieszczenie warsztatowe | 300lux |
| 0.68 | Pokój biurowy 4-osobowy | 500lux |
| 0.69 | Pokój kierownika 2-osobowy | 500lux |
| 0.70 | Archiwum | 300lux |
| 0.71 | Pokój biurowy 1-osobowy | 300lux |
| 0.72 | W.C. personelu | 200lux |
| 0.73 | W.C. personelu | 200lux |
| 0.74 | Pomieszczenie socjalne | 200lux |

OŚWIETLENIE EWAKACYJNE NA POZIOME PODŁOGI MIN. 3.0 LUX i min. 2h PODTRZYMANIA

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel. 509-137-001

Investor

Specjalistyczny Szpital Wojewódski w Częstochowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 08-400 Częstochowa

Faza

PROJEKT TECHNICZNY

Brano

Elektryczna

Nazwa projektu

Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 08-400 Częstochowa,
identyfikator obiektu ewakuacyjnego: 142021_1 02-10-4308-28

Tytuł rysunku

INSTALACJA OŚWIETLENIA
WYSOKI PARTER

BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Jan Kozłowski

mgr inż. Grzegorz Drelich

Nr projektu

Faza

Strona

Nr rysunku

Skala

Data

Wersja

N.7.1.22

PT

E

E.02

1:100

2022.11.21

01