



zdb. wkł. 80A

Pi = 3,0kW

Pi = 58,1 kW

Kj = 0,7

Po = 40,7 kW

Nr obwodu	RE-4S	RE-4S	RE-4S	4G1	4G2	4G3
Przeznaczenie	Zasilanie z RGN	Ochronnik	Opłeczna kontrola	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	0,50	0,10, 0,11, 0,49	0,48
Moc zainst.	max. 58,1 kW	kot. T2 (C)	.	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW

<div> neon@neon.net.pl</div>		ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Częstochowa tel.: 509-137-001				
Inwestor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW	Nazwa projektu	Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie			
Faza	PROJEKT TECHNICZNY		ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28			
			SCHEMAT ZASILANIA PODSTAWOWEGO SCHEMAT TABLICY "RE-4S" ZASILANIA			
Tytuł rysunku		Branża	ELEKTRYCZNA	Uprawnienia	Podpis	
		Projektował	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-73-2/15694		
		Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04		
Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	
N_7.1_22	PT	E	E-13.3	%	2022.11.21	
					Rewizja	
					-	