



zob. wkł. 25A

Pi = 3,0kW

Pi = 9,0 kW

Kj = 1,0

Po = 9,0 kW

Nr obwodu	RE-2R	RE-2R	RE-2R	2K1	2K2	2K3
Przeznaczenie	Zasilanie z RGN	Ochronnik	Optyczna kontrola	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	-1,25	-1,48	-1,50,-1,51
Moc zainst.	max. 9,0 kW	kat. T2 (C)		max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW

<div><div><div><div><div><div></div><div>neon</div></div><div>neon@neon.net.pl</div></div><div><div>ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A</div><div>42-217 Częstochowa</div><div>tel.: 509-137-001</div></div></div></div></div>										Nazwa projektu		Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie							
Investor		SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE		Tytuł rysunku		ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów					identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28								
Faza		PROJEKT TECHNICZNY				Branża		ELEKTRYCZNA			Uprawnienia			Podpis					
						Projektował		mgr inż. Jan Kostrzanowski			UAN-VIII-734215694								
						Sprawdził		mgr inż. Grzegorz Drelich			SLK0605/POOE/04								
						Nr projektu		Faza		Grupa		Nr rysunku		Skala		Data		Rewizja	
						N_7.1_22		PT		E		E-11.5		%		2022.11.21		-	