



zob. wkł. 32A

$P_i = 12,6 \text{ kW}$
 $K_j = 1,0$
 $P_o = 12,6 \text{ kW}$

$P_i = 5,7 \text{ kW}$

Nr obwodu	RE-4R	RE-4R	RE-4R	4K1	4K2	4K3	4SR4
Przeznaczenie	Zasilanie z RGN	Ochronnik	Optyczna kontrola	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Agrego chłodniczy
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	0,30	0,50	0,10, 0,49	pom. 0,06 na dachu
Moc zainst.	max. 12,6 kW	kat. T2 (C)		max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 2,7 kW

<div><div><div><div>neon@neon.net.pl</div></div><div><div>ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A</div><div>42-217 Częstochowa</div><div>tel.: 509-137-001</div></div></div></div>										Nazwa projektu		Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie						
Inwestor		SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE		Tytuł rysunku		ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28												
Faza		PROJEKT TECHNICZNY		SCHEMAT ZASILANIA REZERWOWANEGO SCHEMAT TABLICY "RE-4R" ZASILANIA		Branża		ELEKTRYCZNA		Uprawnienia		Podpis						
				Nr projektu		Faza		Grupa		Nr rysunku		Skala		Data		Rewizja		
				N_7.1_22		PT		E		E-13.7		%		2022.11.21		-		