



Pi = 8,0kW

Nr obwođu	1G7	1G8	1G9	1G10	1G11	1G12
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.
Pomieszczenie	-1.05,-1.06	-1.06	-1.03,-1.04	-1.20,-1.21	-1.01,-1.07,-1.08	-1.59
Moc załst.	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW

<div><div><div><div>neon@neon.net.pl</div></div><div><div>ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A</div><div>42-217 Częstochowa</div><div>tel.: 509-137-001</div></div></div></div>										
Inwestor		SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW								
Faza		PROJEKT TECHNICZNY								
Tytuł rysunku		Nazwa projektu	Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie  ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28	Branża	ELEKTRYCZNA	Uprawnienia		Podpis		
				Projektował		mgr inż. Jan Kostrianowski	UAN-VIII-73421/56194			
				Sprawdził		mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK06051/POD004			
				Nr projektu		Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data
			N_7.1_22	PT	E	E-10.4	%	2022.11.21	-	