



zdb. wkł. 32A  
 $P_i = 10,5 \text{ kW}$   
 $K_j = 1,0$   
 $P_o = 10,5 \text{ kW}$   
 $P_i = 3,5 \text{ kW}$

Nr obwodu	RE-5R	RE-5R	RE-5R	5K1	5K2	5K3	5S1R
Przeznaczenie	Zasilanie z RGN	Ochronnik	Optyczna kontrola	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Zasilanie windy pom.
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	0,53	0,54, 0,55	REZERWA	0,57b
Moc zainst.	max. 10,5 kW	kat. T2 (C)		max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 7,5 kW

<div><div><div><div><div></div><div>neon</div></div><div>neon@neon.net.pl</div></div><div><div>ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A</div><div>42-217 Częstochowa</div><div>tel.: 509-137-001</div></div></div></div>				Nazwa projektu		Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie					
Investor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06–400 CIECHANÓW			Tytuł rysunku		ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28					
Faza	PROJEKT TECHNICZNY					SCHEMAT ZASILANIA REZERWOWANEGO SCHEMAT TABLICY "RE-5R" ZASILANIA					
				Branża		ELEKTRYCZNA		Uprawnienia		Podpis	
				Projektował		mgr inż. Jan Kostrianowski		UAN-VIII-734215694			
				Sprawdził		mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK0609/POOE/04			
				Nr projektu		Faza		Grupa		Nr rysunku	
				N_7.1_22		PT		E		E-14.4	
										Skala	
										Data	
										2022.11.21	
										Rewizja	
										-	